



Zadavatel : Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

název veřejné zakázky:

„Zateplení bytového domu Drobného 540, Nové Město na Moravě“

Zadavatel na základě žádosti zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz:

Obracím se na Vás ve věci veřejné zakázky "Zateplení BD Drobného" s žádostí o bližší specifikaci vchodových dveří do objektu, které se budou měnit. Pro stanovení ceny je tato specifikace uvedena v projektové dokumentaci nedostačující. Není uveden typ zámku, samozavírač pokud bude, dělení dveří atd.. V projektové dokumentaci je pouze schématicky znázorněn náčrt v pohledech a technická zpráva toto neřeší.


Odpověď:

upřesnění v příloze

v Novém Městě na Moravě dne 30.01.2018

Mgr. Daniela Krejčí
administrátor VZ

2380/2100



D1

- nová dvoukřídlová vstupní hliníková stěna 2380/2100 mm, 2/3 bezpečnostní
vrstvené dvojsklo, dvoukřídlové dveře 1500/2100 mm (otevřivé křídlo 900 mm),
po bocích zabudované poštovní schránky - 10 + 10 ks (zároveň s vnějším licem),
klíka, koule, samozavírač, stavec, bezpečnostní zámek, madla z ušlechtilé oceli
Ud = 1,200 W/m²K, barva šedá - přesný odstín bude určen při realizaci stavby
- před výrobou přeměřit

dle stávajícího vzhledu

