



ŘEZ 1'

1 : 25




ŘEZ 2'

1 : 25




ŘEZ 3'

1 : 25




ŘEZ 4'

1 : 25




ŘEZ 5'

1 : 25




ŘEZ 6'

1 : 25



PŮDORYS SCHODIŠTĚ SCH1

1 : 25



PŮDORYS SCHODIŠTĚ SCH2

1 : 25




SCHÉMA KOTVENÍ SLOUPKU S1

1 : 25





SCHÉMA KOTVENÍ SLOUPKU S2

1 : 25



Výkaz výztuže - SCHODIŠTĚ

Průměr	Delka [m]	Hmotnost [kg]
10 mm	1702	1049
16 mm	29	45
Celkový součet:	1731	1095

INFORMATIVNÍ VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ - SCHODIŠTĚ SCH1 A SCH2				
Popis prvku	Profil	Delka [m]	Hmotnost [kg/m]	Hmotnost celkem [kg]
jelek SLOUPEK S1	120x120x4	2,28	14,4 kg/m	33
jelek SLOUPEK S2	120x120x4	1,14	14,4 kg/m	16,5
jelek SLOUPEK S1	120x120x4	2,28	14,4 kg/m	33
jelek SLOUPEK S2	120x120x4	1,14	14,4 kg/m	16,5

HMOTNOST: -99 kg

plech P10 220x220	16 ks	celkem 0,8 m2	7850 kg/m3	62,8
chem. kotva M 12	32 ks			

CELKEM HMOTNOST: -161,8 kg

MATERIÁL

BETON C25/30 XC2  
VÝZTUŽ - B500 (10505R) - KRYTÍ 20mm  
OCEL S235 (Fe 360)

POZNÁMKY

- KONSTRUKCI LZE ZATĚŽOVAT AŽ PO NABYTÍ PŘEDPESANÉ PEVNOSTI
- VÝZTUŽ JE ZPRACOVÁNA JAKO SCHÉMA V ROZSAHU DPS, GD JE POVINEN DLE VYHL. 499/2006 Sb. ZPRACOVAT VÝROBNĚ TECHNICKOU DOKUMENTACI V ROZSAHU NEZBYTNÉM PRO PŘEDENÍ KONSTRUKCE
- PŘED BETONÁŽÍ OSADIT TRUBKOVÁNÍ PRO ROZVOD ELEKTRO, UMÍSTĚNÍ VÍ PD ELEKTRO.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv  
±0,000 = 614,500

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz		
VEDOUČÍ ARCHITEKT	Ing. arch. Martin Zezula	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun	tel.: 606 722 471	e-mail: jun@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Ing. Martin Peňáz	tel.: 606 722 471	e-mail: penaz@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@ateliersantis.cz

INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@mm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Lubomír Kubík	tel.: 602 387 608	e-mail: lubomir.kubik@mm.cz
KRAJ	Vysočina	OBC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV VÝKRESU				mřítko:		č. výkresu:	
SCHODIŠTĚ SCH1,SCH2				1 : 25		ST 09	
číslo zakázky:		číslo dokumentu:		datum tisku:		stupeň PD:	
2016/10/DPS		D.1		06/2017		DPS	