



KERAMICKÁ DLAŽBA
 BETONOVÁ TOPNÁ MAZANINA
 POTRUBÍ Pe-Xa 17x2,0
 SYSTÉMOVÁ DESKA TL. 50mm (30mm KROČEJOVÉ IZOLACE)
 PŘÍDAVNÝ POLYSTYREN EPS 150S, VÝŠKA DLE POŽADOVANÉ VÝŠKY PODLAHY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 614,500

		Atelier SANTIS			building information modeling
GEN. PROJEKTANT		SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz			
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula		tel.: 725 837 519	e-mail:	zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun		tel.: 606 722 471	e-mail:	jun@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Ladislav Boušek		tel.: 603 147 985	e-mail:	bousekl74@gmail.com
KONTROLLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis			e-mail:	tulis@ateliersantis.cz



INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@nmnm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Lubomír Kubík	tel.: 602 387 608	e-mail: lubomir.kubik@meu.nmnm.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY

SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYŘSOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 SPORTOVNÍ HALA		
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ, MaR		

NÁZEV VÝKRESU	DETAIL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ		měřítko: 1:5	č. výkresu: 07
číslo zakázky:	členění dokumentce:	datum tisku:	stupeň PD:	
2016/10/DPS	D.1	06/2017	DPS	