



**POTRUBÍ**  
STROJOVNA, ROZODY VEDENÉ V PODHLEDU A PO KONSTRUKCÍCH – OCELOVÉ TRUBKY BEZEŠVÉ SPOJOVANÉ SVAROVANÍM  
**POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE** – PE-Xa Z VYSOKOTLACE ZESÍTĚNÉHO POLYETYLENU S OCHRANNOU VRSTVOU PROTI DIFUZI KYSLÍKU  
**OKRUHY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ** – PE-Xa Z VYSOKOTLACE ZESÍTĚNÉHO POLYETYLENU S OCHRANNOU VRSTVOU PROTI DIFUZI KYSLÍKU 17x2,0

### POZNÁMKY

- Křížení potrubí jednotlivých profesí TZB nutno koordinovat na stavbě.
- Hlavní rozvod vedený v podlaze bude uložen v tepelné izolaci podlahy pod systémovou deskou podlahového vytápění.
- Otopná tělesa budou připojena pomocí kolenové připojovací garnitury potrubím 17x2,0, není-li ve výkresu uvedeno jinak.
- Sálavý panel ve zvýšené části bude připojen potrubím DN25, ostatní panely potrubím DN32.
- Pokud není u regulační armatury uvedeno nastavení, bude armatura ponechána zcela otevřená.
- Armatury do DN50 včetně závitové, armatury větších DN přírubové.
- tloušťka tepelné izolace dle vyhlášky č. 193/2007 Sb.

### SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv ±0,000 = 614,500

	<b>Atelier SANTIS</b> ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO	
GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersistantis.cz	
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula	
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun	
VYPRACOVÁL	Ladislav Boušek	
KONTROLÓVAL	Ing. Zdeněk Tulis	

	INVESTOR MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@nmnm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Lubomír Kubík	tel.: 602 387 608	e-mail: lubomir.kubik@meu.nmnm.cz

KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

### NÁZEV STAVBY SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYŘSOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 SPORTOVNÍ HALA		
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ, MaR		

NÁZEV VÝKRESU	SCHÉMA ZAPOJENÍ SÁLAVÝCH PANELŮ		měřítko: 1:50	č. výkresu: 05
číslo zakázky:	členění dokumente:	datum tisku:	stupeň PD:	
2016/10/DPS	D.1	06/2017		<b>DPS</b>