


## POZNÁMKY:

1. VEŠKERÁ VIDITELNÁ POTRUBÍ VEDENÁ PO HALE A VYÚSTĚNÁ NAD STŘECHU BUDOU NATŘENA (BARVA ODSTÍN ZINKOVÝ). DISTRIBUČNÍ ELEMENTY BUDOU VE STEJNÉ BARVĚ.
2. POTRUBÍ MEZI TLUMIČI HLUKU (VČETNĚ) A JEDNOTKOU (VENTILÁTORY) BUDOU ZAIZOLOVÁNY PROTIHLUKOVOU IZOLACÍ.
3. POTRUBÍ VEDENÁ PŘES NEVYTÁPĚNÉ PROSTORY BUDOU ZAIZOLOVÁNA TEPELNOU IZOLACÍ.
4. DODRŽET VEŠKERÉ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA SÍTĚ JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ.

## LEGENDA:

- TEPELNÁ A PROTIHLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ VNĚJŠÍ TL.100MM
- TEPELNÁ A PROTIHLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ VNITŘNÍ TL.40MM

| | |
|---|---|
| 1000+ | DÉLKA POTRUBÍ, VOLNÁ PŘÍRUBA |
| SH 2300 | SPODNÍ HRANA POTRUBÍ, PRVKU NAD PODLAHOU |
| OSA 2300 | OSA POTRUBÍ, PRVKU NAD PODLAHOU |

**SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK**
**VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv**
**±0,000 = 614,50**


Ateliér SANTIS

BIM building information modeling

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GEN. PROJEKTANT | SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@atelliersantis.cz | | | |
| VEDOUCÍ ARCHITEKT | Ing.arch. Martin Zezula | | tel.: 725 837 519 | e-mail: zezula@atelliersantis.cz |
| HL. INŽ. PROJEKTU | Ing. Martin Jun | | tel.: 606 722 471 | e-mail: jun@atelliersantis.cz |
| VYPRACOVAL | Miroslav Novotný | | tel.: 606 722 471 | e-mail: novotny@atelliersantis.cz |
| KONTROLOVAL | Ing. Zdeněk Tulis | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVESTOR | MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě | | |
| ZASTOUPENÝ | Michal Šmarda, starosta města | tel.: 602 538 274 | e-mail: posta@nmnm.cz |
| KONTAKTNÍ OSOBA | Ing. Lubomír Kubík | tel.: 602 387 608 | e-mail: lubomir.kubik@meu.nmnm.cz |


| | | | |
|---|---|---|---|
| KRAJ | Vysočina | OBEC | Nové Město na Moravě |
| KRAJSKÝ ÚŘAD | Jihlava | STAVEBNÍ ÚŘAD | Nové Město na Moravě |

| | |
|---|---|
| NÁZEV STAVBY | **SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ**<br>novostavba |
| STAVEBNÍ OBJEKT | SO-01 SPORTOVNÍ HALA |
| ČÁST | D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NÁZEV VÝKRESU | **PŮDORYS STŘECHA** | | měřítko: **1:50** | č. výkresu: **03** |
| číslo zakázky: 2016/10/DPS | členění dokumentace: D.1 | datum tisku: 05/2017 | stupeň PD: **DPS** | |