

SANTIS, a. s.
Brněnská 126/38
591 39 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/1038/2013-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 18. 3. 2013

Vyjádření VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou k projektové dokumentaci pro vydání souhlasu s odstraněním stavby na akci: „Demolice tělovýchovného střediska v Novém Městě na Moravě, p. č. 269“, p. č. 269, 275/7, 270, 233/1, 288, 272, 226/1 a 45/1, k. ú. Nové Město na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantkou, p. DiS. Gabrielou Fialovou, zakázkové číslo 212/06/DOS-2 (datum 26.2.2013) řeší:

- ☐ SD-01 demolice Tělovýchovného střediska
- ☐ SD-02 demolice zahradního domku
- ☐ SD-03 demolice oplocení
- ☐ SD-04 odstranění zpevněných ploch
- ☐ SD-05 demolice podzemní garáže

na p. č. 269, 275/7, 270, 233/1, 288, 272, 226/1 a 45/1 v k. ú. Nové Město na Moravě.

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání souhlasu s odstraněním stavby VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS, a. s.)

souhlasí.

2. Vyjádření k realizaci akce „Demolice tělovýchovného střediska v Novém Městě na Moravě, p. č. 269“

2.1. Před zahájením bouracích prací požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu a kanalizace ve správě VAS, a. s.

Vytyčení vodovodu ve správě VAS, a. s. Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS, a. s. (telefon: 566 651 159, 724 102 777), vytyčení kanalizace ve správě VAS, a. s. Vám na objednávku zajistí mistr VaK Nové Město na Moravě, p. Fila (tel. 566 618 768, 602 142 624).

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

- 2.2. Před zahájením bouracích prací požadujeme demontovat vodoměr pro odběrné místo OM 92103-420 a provést odpojení vodovodní a kanalizační přípojky pro OM 92103-420 v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
- 2.3. K provedení zaslepení vodovodní přípojky (*v místě napojení na společnou část vodovodní přípojky pro OM 92103-420 a OM 92108-930*) a k demontáži vodoměru má výhradní právo VAS, a. s.. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS, a. s. zajistí pracovníci našeho provozu, kontaktní telefon mistr VaK Nové Město na Moravě, p. Fila.
- 2.4. Zaslepení kanalizační přípojky pro OM 92103-420 VAS, a. s. nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra VaK Nové Město na Moravě, p. Filu (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*):
 - ke kontrole provedení vodotěsného zaslepení kanalizační přípojky pro OM 92103-420. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad – tento zápis slouží i jako potvrzení mistra VaK Nové Město na Moravě o odstranění závad.
- 2.5. Montážní práce související s přeložením kanalizační přípojky od objektu šaten VAS, a. s. nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*):
 - ke kontrole provedených podsypů potrubí, montáže, těsnosti kanalizační přípojky. Provedení kanalizační přípojky musí odpovídat ČSN 75 6101, materiál kanalizační přípojky požaduje VAS, a. s. z kameniny uložené na betonové sedlo. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad viz **formulář č. 2.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra VaK Nové Město na Moravě o odstranění závad.

Před zásypem překládané části kanalizační přípojky požadujeme provést její geodetické zaměření v prostředí MicroStation v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu „dgn“.

- 2.6. S VAS, a. s. požadujeme zrušit smlouvu na dodávku pitné vody a na odvádění odpadních vod OM č. 92103-420. Kontaktní osoba z VAS, a. s. – zákaznické oddělení Ing. Pitrunová (telefon: 566 651 145).
- 2.7. V rámci realizace výše uvedené akce požadujeme respektovat ochranné pásmo:
 - vodovodu ve správě VAS, a. s. v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) – 1,5 m
 - kanalizace ve správě VAS, a. s. v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) – 1,5 až 2,5 m (*dle DN a hloubky uložení potrubí stoky*)
 - vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
 - kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m

V rámci řešení provizorního oplocení staveniště musí být VAS, a. s. umožněn přístup k provozování, údržbě a opravám vodovodu a kanalizace ve správě VAS, a. s. v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb..

- 2.8. V zájmovém území výše uvedené akce nesmí být v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS, a. s. včetně přípojek prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad vodovodem a kanalizací ve správě VAS, a. s. a přípojkami v rozporu se zákonem

č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d), v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101.

Poklopy ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS, a. s. (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a kanalizační šachty) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.

- 2.9. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ vodovod a kanalizace ve správě VAS, a. s., vodovodní a kanalizační přípojky - mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu.

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.**

- 2.10. Případné škody na zařízení ve správě VAS, a. s. způsobené stavbou „Demolice tělovýchovného střediska v Novém Městě na Moravě, p. č. 269“ hradí investor.

Doklady uvedené v bodě č. 2.5. a 2.9. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS, a. s. v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS, a. s. mimo úřední dny na sekretariát ředitele VAS, a. s. – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, a. s., Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání souhlasu s odstraněním stavby

S vydáním souhlasu s odstraněním stavby (*s uzavřením veřejnoprávní smlouvy*) na akci „Demolice tělovýchovného střediska v Novém Městě na Moravě, p. č. 269“ VAS, a. s.

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

souhlas s odstraněním stavby bude obsahovat seznam těchto dokladů, a to zejména:

1. stanovisko VAS, a. s. o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS, a. s. dotčených stavbou
2. geodetické zaměření stavby přeložky kanalizační přípojky v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)

Toto vyjádření vydává VAS, a. s. v zastoupení SVK Žďársko podle čl. 5.5.(b) (1) Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu vodovodů a kanalizací, o správě majetku vodovodů a kanalizací a o rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 1. 4. 2010 na základě plné moci pro VAS, a. s. ze dne 1. 4. 2010.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
 Soběšická 820/156, 638 01 Brno
 divize Žďár nad Sázavou
 Studentská 1133, 501 21 Žďár nad Sázavou



7

Ing. Karel Fuchs
 ředitel divize

Příloha

Přílohy k bodu vyjádření č. 2.5. a 2.9.

Na vědomí

VAS, a. s., provoz VaK Nové Město na Moravě + projekt zaslán na e-mail 7.3.2013

VAS, a. s., útvar speciálních činností – Ing. Šemrínec

VAS, a. s., zákaznické oddělení - Ing. Pitrunová

Zápis o dodržení ochranného pásma vodovodu a kanalizace dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb.

Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -

-
-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis



Formulář č. 2.1.

Zápis o kontrole provedených obsypů kanalizační přípojky, odstranění závad pro:

Investor stavby kanalizační přípojky

Obec

Ulice

Č. p.

P. č.

Montáž kanalizační přípojky realizoval:

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -
-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2.:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

Poznámka: podmínka zahájení odvádění odpadních vod je provedení kanalizační přípojky bez závad.