



Zadavatel : Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

název veřejné zakázky:

**„Datové rozvody v Domě s pečovatelskou službou,
Žďárská 68, NMNM“**

ve smyslu §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) se jedná o zakázku malého rozsahu.

Zadavatel na základě prohlídky místa plnění dne 24.09.2018 zveřejňuje doplnění zadávací dokumentace:

1) V příloze poskytujeme plány budovy, mezi jednotlivými patry je přímo z kotelny, kde by měl být umístěn rack, prostup po starém plynovodním rozvodu.

2) Optické rozvaděče v patrech

Při zachování stávajícího počtu konektorů v koncových prostorech (byt) dojde k navýšení svárů o 100% Proto se zadavatel rozhodl pro zavaření jednoho konektoru v koncovém místě (byt) ostatní 3 vlákna rezerva. (Dispenzace koncové rozvaděče v bytě musí umožňovat min. zakončení 4x SC) Optické trasy (byt) z I.NP budou přímo ukončovány v místnosti č. 117 Server RACK na konektor všechna 4 vlákna.

Z místnosti č. 117 Server RACK I.NP (strojovna) bude II.NP spojeno dvěma 144 vláknovými kabely, které budou ukončena v II.NP v místnosti č. 210 a 230

Optické trasy (byt) z II.NP a podkroví budou pasivně provařeny(vždy 4 vlákna do každého bytu) v místnostech č. 210 a 230 a ukončeny na konektor v místnosti č. 117 Server Rack

3) Mapový podklad (viz příloha)

plány budovy vše bude ukončeno v prostoru strojovny I.NP místnost č. 117 (strojovna)
prosím přilož ty tři tiffi co ti posílám

4) Lištování v objektu

Dle konzultace s bezpečnostním technikem organizace, lišty po budově mohou být normální, pouze lišty v prostorech kotelny a strojovny musí být z materiálu se stupňem hořlavosti A-C3

5) Prostup skrze patra

Z místnosti č. 117 (strojovna) je prostup po staré plynové přípojce, všemi podlažními, otvor o průměru 50 mm. Ve strojovně zapěněný.

6) Technologie GEPON

zůstává původní varianta topologie sítě samostatná vlákna bez pasivních rozbočovačů

7) Ukončení v místnosti (byt)

Ukončení v místě stávající televizní zásuvky. V případě absence televizní zásuvky nebo speciálního pracoviště dle telefonní zásuvky. Dodavatel musí počítat s při realizaci v bytech s částečným přesunutím nábytku a jeho vrácení na původní místo.

Z důvodu zveřejnění těchto dodatečných informací zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 03.10.2018, 10.00 h.

v Novém Městě na Moravě dne 25.09.2018

Mgr. Daniela Krejčí v.r.
administrátor VZ

Přílohy:

- mapové podklady
- upravený položkový rozpočet