



Zadavatel : Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

název veřejné zakázky:

„Sportovní hala Nové Město na Moravě

ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

Zadavatel na základě žádosti zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz:

Výkaz výměr **1.1, 1.2, 1.3 – architektonicko-stavební řešení....** k položce viz níže jsme nenašli v PD žádnou bližší specifikaci uváděného předsazeného obkladu a ani uvedenou samostatnou položku ve vlastním výkazu výměr.

58	K	62 1899a R1016	D+M 1.3a Fasáda ze stěnových sendvičových kovových panelů + předsazeného obkladu z kompaktních desek (viz samostatná položka). Vnější stěnové sendvičové kovové panely - s výplní PUR (PIR), tl. 120 mm. Kladení vodorovné. Odstín dle PD. Včetně veškeré	m2	1 380,500		0,00
----	---	----------------	---	----	-----------	--	------

Žádáme o objasnění.

Odpověď:

Položka č.58 obsahuje pouze fasádu ze stěnových sendvičových kovoplastických panelů. Předsazený obklad z kompaktních desek dle návrhu před revizí č.1 byl uvedený v samostatné položce. Revize č.1 předsazený obklad fasády zrušila.

v Novém Městě na Moravě dne 09.10.2018

Mgr. Daniela Krejčí v.r.
administrátor VZ

