

Zadavatel : Město Nové Město na Moravě  
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
zastoupený Michalem Šmardou, starostou  
IČ: 00294900

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

název veřejné zakázky:

### **„Slavkovice- rekonstrukce kanalizace“**

Zadavatel na základě dotazu zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace:

#### **Dotaz:**

V soupisu prací stavebního objektu SO 01 Kanalizace je uveden u položek kanalizačních trub z PP požadavek na kruhovou tuhost potrubí SN8 kN/m<sup>2</sup>, v technické zprávě projektové dokumentace se však píše o kruhové tuhosti trub SN 10! Prosím tedy o vysvětlení , jaké potrubí máme ocenit.

Žádáme tímto o upravení soupisu prací tak, aby byl v souladu s projektovou dokumentací, jelikož je to nezbytné pro řádné provedení stavby, a také aby bylo možné provedení dané stavby zodpovědně ocenit.

#### **Odpověď:**

děkujeme za upozornění na chybu. Zveřejňujeme v příloze opravený rozpočet a výkaz výměr, kde byly trubky opraveny na SN10.

S pozdravem

v Novém Městě na Moravě dne 09.01.2019

Mgr. Daniela Krejčí, administrátor VZ