



LEGENDA VZT PRVKŮ

- 1.1** Rodinní ventilátor do stěny – vzduchový výkon 50m³/hod při 120Pa, zodní výkon ø100, protipožární provedení časový doběh 5–20min., spouštění tlačítkem, 34W/230V
- 1.2** Rodinní ventilátor do stěny – vzduchový výkon 80m³/hod při 120Pa, zodní výkon ø100, protipožární provedení časový doběh 5–20min., spouštění tlačítkem, 50W/230V

Odsavač par

Budovu dodány investorem, š600mm, horní vývod max. ø125, max. odtah vzduchu 300m³/hod při 150Pa

Odsavače par budou opořeny těsnými klopkami (např. RSKW 125 – těsná zpětná klopka)

Při montáži vyříznutí systémů hrozí při neovlivněných dimenzích přenosu páry mezi bytovými jednotkami a doporučuje se zvědit ponechání přípojných hadicové cirkulačních digestořů s uhlíkovými filtry.

POŽÁRNÍ OPAČENÍ

–prostory z instalacími šachet budou opořeny požárními ucpávkami (dodá stavební)

LEGENDA ZNAČEK

 OHEBNÁ HADICE SONO (czukové a tepelně izolaované tliz25mm)

 PŘÍKOV VZDUCHU – PŘÍROZČEK – Dveře bez prahu (pod dvéřní štěrbina 8–12mm)

PŘED INSTALACÍ VZT ROZVODŮ NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI

| | | | |
|------------------|--|---------------|---|
| ZODP. PROJEKTANT | ING. LEOŠ POHANKA | | <div>ING. LEOŠ POHANKA</div> <div>projektové a inženýrské služby</div> <div>Dolní 35, Nové Veselí, 592 14</div> <div>tel.: 566 667 342, GSM: 602 663 045</div> <div>IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664</div> <div>projekce@pohanka.net, www.pohanka.net</div> |
| VYPRACOVAL | ING. Tomáš Dvořák | | |
| KRAJ | VYSOČINA | STAVEBNÍ ÚŘAD | |
| MÍSTO STAVBY | Křenkova č.p. 732, Nové Město na Moravě | | |
| INVESTOR | Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103 | | |
| AKCE | OPRAVA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VE VĚŽOVÉM DOMĚ NA UL. KŘENKOVA č.p. 732 591 01 Nové Město na Moravě | | |
| VZDUCHOTECHNIKA | | | <div>Č. VÝKRESU</div> <div>244</div> <div>12/2017</div> <div>DPS</div> <div>ČÁST DOKUM.</div> <div>D</div> <div>03</div> |
| OBSAH VÝKRESU | | | |
| PŮDORYS 12.NP | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | FORMÁT | 24x4 |
| | | DATAUM | 12/2017 |
| | | STUPEŇ | DPS |
| | | ČÍSLO ZKÁZKY | - |
| | | Č. PARÉ | 1:75 |
| | | MĚŘÍTKO | 1:75 |
| | | Č. PARÉ | 1:75 |