

UNIPROJEKT
Studentská 1133
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/1152/2015-Ma
Vyřizuje: Mahel Jiří
Tel.: 566 651 162
Datum: 1. 4. 2015

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci: Ulice „Tyršova - úsek Žďárská - Školní“ rekonstrukce ploch, sítí, Nové Město na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Janem Vábkem, zakázkové číslo 79-P-2014 z 09/2014 řeší **Ulice „Tyršova - úsek Žďárská - Školní“ rekonstrukce ploch, sítí, Nové Město na Moravě** (dále jen stavba).

Stavbou bude dotčena ulice Tyršova, část ul. Radnická, Štursova, Šimkova, Leandra Čecha. V rámci stavby bude provedeno:

- SO 01 Komunikace
- SO 02 Dešťová kanalizace (v délce 7,5m)
- SO 03 Veřejné osvětlení
- SO 04 Místní síť PVSEK (Město Nové Město na Moravě)
- SO 05 Přeložky a ochrana PVSEK (O2 CR, a.s., SATT, a. s.)
- SO 06 Přeložky a ochrana PVSEK (SATT, a. s.)
- SO 07 Přeložky a ochrana vedení NN, VN (E.ON Distribuce, CR, a.s.)
- SO 08 Úprava plotu (p. č.186 - MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ)

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby VAS

souhlasí.

2. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby na stavbu **Ulice „Tyršova - úsek Žďárská - Školní“ rekonstrukce ploch, sítí, Nové Město na Moravě VAS**

souhlasí.

3. Ke stavebnímu řízení VAS požaduje:

- ❑ koordinaci s připravovanou akcí SVK Žďársko „Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kanalizace ul. Tyršova - úsek mezi ul. Radnická a Štursova“ a „Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vodovodu ul. Tyršova - úsek mezi ul. Radnická a Školní“
- ❑ v projektové dokumentaci stavby respektovat ochranné pásmo zařízení ve správě VAS v souladu:
 - se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) /*vodovody a kanalizace*/
 - s ČSN 75 5411, článek 4.4 /*vodovodní přípojky*/
 - s ČSN 75 6101, článek 6.1.3. /*kanalizační přípojky*/
- ❑ v projektové dokumentaci stavby v případě křížení navržených inženýrských sítí se zařízením ve správě VAS respektovat úhel křížení v rozmezí 90-60° a minimální svislou vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005
- ❑ předložit podélné profily a příčné řezy terénních úprav se zakreslením původního a upraveného terénu nad vodovodem a kanalizací ve správě VAS. VAS dále upozorňuje, že nad vodovodem a kanalizací ve správě VAS nesmí být snižován a navyšován terén v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101. Ovládací prvky vodovodu a kanalizace ve správě VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a poklopy kanalizačních šachet) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.
- ❑ předložit projekt kanalizačních přípojek k uličním vpustím v souladu s požadavky VAS – veškeré informace na <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>.
- ❑ detaily založení stožárů v OP V + K, uložení kabelu do chráničky
- ❑ detaily uložení kabelů při křížení s V + K.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divíze Žďár nad Sázavou
Studenteká 1133, 691 21 Žďár n. Sázavou
7

Ing. Karel Fuchs
ředitel divíze

Na vědomí

VAS – Nové Město na Moravě
VAS - TÚ, Ing. Šemrinec, Ing. Kalábová
SVK Žďársko