POPIS ÚPRAVY KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE BUDOU ODSTRANĚNY DO HLOUBKY 20 cm POD NOVOU NIVELETU KOMUNIKACE, ZBÝVAJÍCÍ VRSTVA PODLOŽÍ BUDE SROVNÁNA A ZHUTNĚNA S TÍM, ŽE PŘEBYTKY MATERIÁLU BUDOU VYUŽITY HLAVNĚ NA OKRAJÍCH KOMUNIKACE V MÍSTĚ CHYBĚJÍCÍHO PODLOŽÍ TAK, ABY VŠUDE V PLOŠE BYLA DODRŽENA ALESPOŇ MINIMÁLNÍ VRSTVA PODLOŽÍ POD ASFALTY 200 mm.
NA HRANICÍCH OPRAVOVANÉ PLOCHY S OSTATNÍMI PLOCHAMI MUSÍ BÝT PROVEDENO PLYNULÉ NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV.

V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA HLAVNÍ SILNICI BUDOU V MÍSTĚ UPRAVOVANÉ KOMUNIKACE ODSTRANĚNY PŘEBÝVAJÍCÍ OBRUBNÍKY A ASFALTOVÁ VRSTVA, V TOMTO MÍSTĚ BUDOU OSÁZENY OBRUBNÍKY NOVÉ ABO 100/250/150 DO BETONOVÉHO LOŽE NA PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI, PŘEVÝŠENÉ O 10 cm NAD NIVELETU KOMUNIKACE.

POTÉ BUDOU APLIKOVÁNY NOVÉ VRSTVY KOMUNIKACE – PODKLADNÍ ZE ŠTĚRKODRTI TL. 100 mm, VYROVNÁVACÍ A PODKLADNÍ Z OBALOVANÉHO KAMENIVA ACP 16+ V TL. 5 cm A NA NI PAK PŘES SPOJOVACÍ POSTŘIK KRYCÍ ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ V TL. 5 cm.

NA OKRAJI KOMUNIKACE, KDE NEBUDOU OBRUBNÍKY, BUDE PROVEDENA KRAJNICE Z RECYKLÁTU ŠÍŘKY 25 cm (hloubka min. 10 cm). NAKONEC BUDE PROVEDENO DOROVNÁNÍ TERÉNU KOLEM OBRUBNÍKŮ A KRAJNICE VČETNĚ OSETÍ TRÁVOU.

V CELÉM ÚSEKU BUDE NUTNO DO NOVÉ NIVELETY UPRAVIT TŘI KANALIZAČNÍ ŠACHTY A JEDNU ŠACHTU DRENÁŽNÍ DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE.

CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ ÚPRAVY 1:50

1. FÁZE OPRAVY



2. FÁZE OPRAVY



ASFALTOVÝ BETON	ACO 11; 50/70	ČSN EN 13.108-1 ČSN 73 6121	50mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ	PS, A	ČSN 73 6129	0,5kg/m²
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16; 50/70	ČSN EN 13.108-1 ČSN 73 6121	50mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0/32; Gn	ČSN 73 6126-1	100mm
STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ			
CELKEM NOVÉ			200mm

LEGENDA ŠRAFOVÁNÍ A OBRUBNÍKŮ

	NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH 630 m2	
	NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x250 VYSTUPUJÍCÍ 10 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE	13 m
	NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150 NÁJEZDOVÝ, MAX 2 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE	9 m
	NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150/250 PŘECHODOVÝ	2 m
	BOURANÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK (VČETNĚ LOŽE)	17 m
	NOVÁ KRAJNICE Z ASF. RECYKLÁTU, HLOUBKA MIN. 10 cm, ŠÍŘKA 25 cm	296 m

LEGENDA BAREV

- HRANICE PARCEL
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ
- HRANICE ÚPRAV KOMUNIKACE
- HRANICE ÚPRAV KOMUNIKACE

NOVÉ SÍTĚ

- NAPOJENÍ NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI DN 150 BLÍŽE VIZ VÝKRES Č. 3
- UV1–4 — 4x NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ BLÍŽE VIZ VÝKRES Č. 3

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- KANALIZACE VAS
- KANALIZACE OSTATNÍ
- VODOVOD
- PLYN
- SDĚLOVACÍ KABEL – PODZEMNÍ
- VEDENÍ NN
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

- PLÁNOVANÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ,VEDENÉ V CHRÁNIČCE – VIZ SAMOSTATNÝ PROJEKT
- PLÁNOVANÝ NOVÝ SLOUP VO – VIZ SAMOSTATNÝ PROJEKT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HIP	VYPRACOVAL	Ing. JAN ČERVINKA
Anna Jurečková	Ing. Jan ČERVINKA	Ing. Jan ČERVINKA	
INVESTOR:	Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31		IČ 75709295 DIČ CZ8010245026 POLNÍ 1465 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, 592 31 honza.cervinka@centrum.cz tel.: 731 722 498
MÍSTO STAVBY:	k. ú. Pohledec, par. č. 106/1, 106/7, 123/2, 127/2, 133, 135/1, 586/25, 597/1, 609		
AKCE:	OPRAVA MK POHLEDEC 3. ETAPA	FORMÁT:	A1
		DATUM:	09/2017
		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	201704
OBSAH:	SITUACE DOPRAVNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO: 1:200	ČÍSLO VÝKRESU: 02

Jakákoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho částí a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.