



LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

- 21-060040-60 - OC. DESKOVÉ TĚLESO TYPU VENTIL. KOMPAKT SE SPODNÍM PRAVÝM PŘIPOJENÍM A VEST. VENTIL.VOŽKOU
- 22-040070-E0 - OC. DESKOVÉ TĚLESO TYPU VENTIL. KOMPAKT SE SPODNÍM LEVÝM PŘIPOJENÍM A VEST. VENTIL.VOŽKOU
- KLIM220.600 - KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO TYP-VÝŠKAXŠÍŘKA SE STŘEDOVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM

LEGENDA ARMATUR

- PAP(R)15 - UZAVÍRATELNÁ DVOJITÁ PŘIPOJOVACÍ ARMATURA H-VENTIL. PŘÍMÁ(ROHOVÁ) DN15 Rp 1/2"x3/4"
- PAP(R)HM15 - PŘIPOJOVACÍ VENTIL.DVOJITÝ H-VENTIL.S PŘEDNASTAVENÍM PŘÍMÝ(ROHOVÝ) Rp1/2"x3/4" S DESIGNOVOU KRYTKOU-BARVA BÍLÁ A TERMOSTATICKOU HLAVICÍ - KOMPLET SADA
- VK15 - VYPROUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN15
- AOV10 - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT Z MĚDI
- VRATNÉ POTRUBÍ ÚT Z MĚDI

VYSVĚTLIVKY

- 215 - ČÍSLO A TEPLOTA MÍSTNOSTI
- 20° - TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI
- 1290W - NASTAVENÍ VENTILU ČI VENTILOVÉ VLOŽKY
- 4 - ČÍSLO STOUPEAČKY
- SI - ČÍSLO BYTU (STANICE)
- 8- - ČÍSLO BYTU (STANICE)
- MT - MĚŘENÍ TEPLA

POZNÁMKY

- PROSTOROVÝ TERMOSTAT ZONÝ(byt)u PŘÍVEZEN ZE ŠACHTY DO REFERENČNÍ MÍSTNOSTI DLE VÝBĚRU UŽIVATELE
- ROZVOD POTRUBÍ VEDEN U PODLAHY, NA STĚNĚ POD STROPEM
- DLE MINDELEK UCHYCENÍ V TZ. KOMPENZACE POTRUBÍ PROVEDENY NA POTRUBÍ VYTVOŘENÍM KOMPENZAČNÍCH RAMEN
- PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM JSOU PROVEDENY POTRUBÍM Z MĚDI Ø15x1 DO PŘIPOJOVACÍ ARMATURY
- POTRUBÍ BUDE SPÁDOVÁNOM(3%) OD AUTOMATICKÝCH ODVZDUŠNOVACÍCH VENTILŮ A OTOPNÝCH TĚLES V OTOPNÉ SOUSTAVĚ. NUTNO ZAMEZIT VZNIKU VZDUCHOVÝCH VAKŮ INSTALACÍ AUTOMATICKÝCH ODVZDUŠNOVACÍCH VENTILŮ A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU UVEDENY V PROJEKTU.
- POTRUBÍ BUDOU PŘI PRŮCHODU STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ OPATŘENO CHRÁNIČKOU.
- PŘI PRŮCHODU MEZI ÚSEKY BUDE VYPLNĚNO UCPÁVKOU DLE PZ
- ROZVOD POTRUBÍ VĚST MIMO INSTALAČNÍ ROZVODVIZTI, EL., VZTI A ZAŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ UPRAVIT PŘI REALIZACI

ZODP. PROJEKTANT	ING.LEOŠ POHANKA		<div>ING. LEOŠ POHANKA</div> <div>projektové a inženýrské služby</div> <div>Dolní 35, Nové Veselí, 592 14</div> <div>tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045</div> <div>IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664</div> <div>projekce@pohanka.net, www.pohanka.net</div>
VYPRACOVAL	Jiří BRODSKÝ		
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	
MÍSTO STAVBY	Křenková č.p.732, Nové Město na Moravě	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
INVESTOR	Město Nové Město na Moravě Vratěšlavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě		

AKCE			Č. VÝKRESU		
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ					
Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ulici Křenková č.p.732					
VYTÁPĚNÍ					
ZMĚNA					
4					
OBSAH VÝKRESU					
PŮDORYS 12.NP		ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ	
D		1:100			