


LEGENDA:

- V1 ↗ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
- P1 ↗ STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU
- . — STUDENÁ VODA – WAVIN STABI PLUS S 3,2 (S 4 PRO D75 A VĚTŠÍ)
- — — CÍRKULACE – WAVIN STABI PLUS S 3,2 (S 4 PRO D75 A VĚTŠÍ)
- . . — TEPLÁ VODA – WAVIN STABI PLUS S 3,2 (S 4 PRO D75 A VĚTŠÍ)
- — — STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY: WC – KLOZET

OSTATNÍ: KK – KULOVÝ KOHOUT
KKV – KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
STAD – REGULAČNÍ VENTIL
ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA

POZNÁMKA:
- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI, HLAVNĚ S ROZVODY VZDUCHOTECHNICKÉHO A KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
- BYTOVÉ VODOMĚRY ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ, K VODOMĚRŮM BUDE UMOŽNĚN PŘÍSTUP POMOCÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK
- PROSTUPY POTRUBÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI EXPANSNÍMI OBJÍMKAMI – DODÁVKA STAVBY.
- DIMENZE STOUPACÍCH POTRUBÍ JSOU UVEDENY VE SVISLÝCH ŘEZECH

Stavba:		<div>OPRAVA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VE VĚŽOVÉM DOMĚ NA UL. KŘENKOVA č.p. 732</div>		<div> plánujete ve všech směrech</div>	
Investor:		Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103 592 31 Nové Město na Moravě		Projektant:	
		Ing. Lukáš Nekvinda Dolní 165/1 591 01 Žďar nad Sázavou nekvinda@tzbplan.cz, 776 294 225		Paré:	
Zodp. projektant:		Ing. Lukáš Nekvinda		Vypracovat:	
				Ing. Lukáš Nekvinda	
Profese:		Stupeň:		Datum:	
ZTI		DPS		12/2017	
Obsah:				Měřítko:	
IZOMETRIE - VODOVOD				Č. výkresu:	
				1:50	
				08	