



**LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:**

21-060040-60 - OC. DESKOVÉ TĚLESO TYPU VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PRAVÝM PŘIPOJENÍM A VEST. VENTIL.VOŽKOU

Тур(22)-HHHLLL(VÝŠKA HHH V CM, DĚLKA LLL V CM)-PROVEDENÍ(60-VENTIL KOMPAKT)

KLTM1220.600 - KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO TYP-VÝŠKAŠÍŘKA

SE STŘEDOVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM

## LEGENDA ARMATUR

PAP(R)15 - UZAVIRATELNÁ DVOJITÁ PŘIPOJOVACÍ ARMATURA H-VENTIL PŘÍMÁ(ROHOVÁ) DN15 Rp 1/2"x3/4"

NA VESTAVENOU VENTILOVOU VLOZKU OSAZENA HLAVICE TERM. OVLADANI

PAP(R)HM15 - PRIPOJOVACI VENTIL DVOJITÝ H-VENTIL S PREDNASTAVENIM PRIMÝ(R)HOVÝ) R1/2"x3/4"

3 DECEMBER 2005 KATZ ET AL.

VK15 - VYPOUSTECÍ KULOVÝ KÖHOUT DN15

AUV10 - AUTOMAILKY ODVEZDUSNOVALI VENILE

LEGENDA POTRUBÍ:

---

PRIVODNI POTRUBI UT Z MEDI

----- VRATNÉ POTRUBÍ ÚT Z MĚDI

## VYSVĚTLIVKY

215  
20° ČÍSLO A TEPLOTA MÍSTNOSTI

1290W TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI

④ NASTAVENÍ VENTILU ČI VENTILOVÉ VLOŽKY

51 CÍSLA STOUPEČKY

ČÍSLO BYTU (STANICE)

ΣΤ

## MĚŘENÍ TEPLA

## POZNÁMKY

-PROSTOROVÝ TERMOSTAT ZONÝ(bytú) PRIVEDEN ZE SACHTY DO REFERENCNI MISTNOSTI DLE VYBERU UZIVATELE

-ROZVOD POTRUBÍ VEDEDN U PODLAHY, NA STĚNĚ POD STROPEM

DLE MIN.DELEK UCHYCENI V TZ. KOMPENZACE POTRUBI PROVEDENY NA POTRUBI VYTVORENIM KOMPENZACNICH RAMEM

-PRÍPOJKY K OTOPNÝM TELESUM JSOU PROVEDENY POTRUBÍM Z MĚDI Ø15x1 DO PŘIPOJOVACÍ ARMATURY

-PŮJIKUJI BUDE ŠPAJDOVÁNŮ(MIN.3%) UD AULIUMAILKYLH UDVZDUSNOVALILH VENILLO A ULOPNYLH

ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU UVEDENY V PROJEKTU

-POTRUBÍ BUDOU PŘI PŘÍCHODU STAVEBNÍ KONSTRUKCI OPATŘENO CHRÁŇKOU

PRI PRUCHOBU MEZI USEKY BUDE VYPLNENO UCPAVKOU DLE PZ

ZODP. PROJEKTANT		ING. LEOŠ POHANKA			
VYPRACOVAL		Jiří BRODSKÝ <i>Brodek</i>			
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ <i>Nový</i>		
MÍSTO STAVBY		Křenkova č.p. 732, Nové Město na Moravě			
INVESTOR		Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě			
AKCE		MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			
Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ulici Křenkova č.p. 732					
VYTÁPĚNÍ					
OBSAH VÝKRESU		ING. LEOŠ POHANKA projektové a inženýrské služby Dolní 35, Nové Veselí, 592 14 tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045 IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664 projekce@pohanka.net, www.pohanka.net			
ČÁST DOK.		FORMÁT		2x44	Č. VÝKRESU
MĚŘÍTKO		DATUM		12/2017	
		STUPEŇ		DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY		184/17	
ZMĚNA				2	
D		1:100		Č. PARÉ	