



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou



HZSJX004MUG6
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová
TEL: 950291108 / FAX: 950291132
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 30.11.2016
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 6541-2/ZR-2016

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce

Místo stavby: Nové Město na Moravě, ul. Dukelská

Stavebník: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Předložený druh dokumentace: sloučené územní a stavební řízení

Jméno a příjmení zpracovatele dokumentace: Ing. Jaroslav Dufek, číslo ČKAIT -1400154,
PD z 08/2016

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 28.11.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

PD řeší uspořádání na ul. Dukelská - most přes řeku Bobrůvku bude zprůchodněn pro pěší, komunikace i po úpravě bude dvoupruhová, obousměrná. V souvislosti s úpravou mostu budou provedeny úpravy navazujícího chodníku a samotné vozovky. Dále bude vybudován nový zvýšený přechod pro chodce včetně veřejného osvětlení.

Odůvodnění


Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.


.....
plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel územního odboru