ENVIGEST, s.r.o.
Masarykova 305
59231 Nové Město na Moravě

naše značka	vyřizuje	datum
5001416312	Martina Týchová	16.12.2016

Věc:
Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce

K.ú. - p.č.: Nové Město na Moravě

Stavebník: ENVIGEST, s.r.o. , Masarykova 305 , 59231 Nové Město na Moravě

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se v současné době nachází NTL plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě GasNet, s.r.o.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.
Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, opěrné zdi atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od NTL plynovodu.

Požadujeme zachovat stávající niveletu chodníku a zpevněných ploch (nad plynovodem).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku některé ze společností innogy v ČR kontaktujte prosím GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001416312 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Martina Pýchová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420532228294
martina.pychova@innogy.com

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001416312 ze dne 16.12.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: ENVIGEST, s.r.o. , Masarykova 305 , 59231 Nové Město na Moravě. K.ú.: Nové Město na Moravě.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001416312 ze dne 16.12.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: ENVIGEST, s.r.o. , Masarykova 305 , 59231 Nové Město na Moravě. K.ú.: Nové Město na Moravě.



Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001416312 ze dne 16.12.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: ENVIGEST, s.r.o. , Masarykova 305 , 59231 Nové Město na Moravě. K.ú.: Nové Město na Moravě.



LEGENDA BAREV A ZNAČEK

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE
- OKRAJE REKONSTRUOVANÉHO MOSTU
- ZÁBRADLÍ K DEMOLICI
- OKRAJE BOURANÝCH PLOCH
- BOURANÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
- BOURANÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
- BOURANÝ CHODNÍK – ASFALT
- BOURANÁ KOMUNIKACE – ASFALT
- VÝKOPY V ZELENI
- REKONSTRUOVANÝ MOST
- PŘEMISŤOVANÝ SLOUP VO

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- SDĚLOVACÍ KABEL – NADZEMNÍ VEDENÍ
- PLYN
- KANALIZACE
- VODOVOD
- VEDENÍ NN – PODZEMNÍ
- VEDENÍ NN – NADZEMNÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval
Ing. Jiří ČERVINKA	Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka

Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31

Místo stavby: KÚ Nové Město n. M., par. č. 275/4, 732/1, 810/2, 1711/1, 1711/2, 1733/1, 1737/1, 1756, 3936/3, 3936/8

Okres: Žďár nad Sázavou | Kraj: Vysočina

Akce:

Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce

Obsah:

SITAUCE BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

ENVIGEST PRO s.r.o.
Žďárská 990
592 31 Nové Město na Moravě
IČ 29319382
www.envigest.cz
tel. 777 616 825 envigest@envigest.cz

Formát	A2
Datum	08/2016
Stupeň	DUR
Číslo zakázky	1608
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	02

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho částí a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001416312 ze dne 16.12.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: ENVIGEST, s.r.o. , Masarykova 305 , 59231 Nové Město na Moravě. K.ú.: Nové Město na Moravě.



LEGENDA BAREV A ZNAČEK

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ
- OKRAJE REKONSTRUOVANÉHO MOSTU
- NOVÉ ZÁBRADLÍ
- PŘEMÍSTĚNÝ SLOUP VO
- NOVÉ OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
- UV — NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ S KALIŠTĚM, SIFONEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU

- NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x250 VYSTUPUJÍCÍ 8 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE
- NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150 NÁJEZDOVÝ, MAX 2 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE
- NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150/250 PŘECHODOVÝ
- NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x250 VYSTUPUJÍCÍ 8 cm NAD POVRCH CHODNÍKU
- NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x200 ZAPUŠTĚNÝ DO ÚROVNĚ POVRCHU OKOLNÍ DLAŽBY

- NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH KOMUNIKACE
- NOVÝ TRÁVNÍK DOPLNĚNÍ ORNICE, ODPLEVELENÍ, ZATRAVNĚNÍ
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA NOVÝCH CHODNÍKŮ – BETONOVÁ ŠEDÁ PARKETA tl. 60 mm
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA NOVÝCH CHODNÍKŮ SLEPECKÁ – BETONOVÁ ČERVENÁ SLEPECKÁ PARKETA tl. 60 mm
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA VYVÝŠENÉHO PŘECHODU – BETONOVÁ ČERVENÁ PARKETA tl. 80 mm
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA VYVÝŠENÉHO PŘECHODU – BETONOVÁ ČERNÁ PARKETA tl. 80 mm
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA VYVÝŠENÉHO PŘECHODU – BETONOVÁ BÍLÁ PARKETA tl. 80 mm

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- SDĚLOVACÍ KABEL NADZEMNÍ VEDENÍ
- PLYN
- KANALIZACE
- VODOVOD
- VEDENÍ NN – PODZEMNÍ
- VEDENÍ NN – NADZEMNÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NOVÉ SÍTĚ

- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ, V MÍSTĚ MOSTU ZAVĚŠENÉ V CHRÁNIČCE
- NAPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI DO KAN. ŘADU, DN 150

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval
Ing. Jiří ČERVINKA	Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka

Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31

Místo stavby: KÚ Nové Město n. M., par. č. 275/4, 732/1, 810/2, 1711/1, 1711/2, 1733/1, 1737/1, 1756, 3936/3, 3936/8

Okres: Žďár nad Sázavou | Kraj: Vysočina

Akce:

Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce

Obsah: SITUACE POZEMNÍ STAVBY

ENVIGEST PRO s.r.o.
Žďárská 990
592 31 Nové Město na Moravě
IČ 29319382
www.envigest.cz
tel. 777 616 825 envigest@envigest.cz

Formát	A2
Datum	08/2016
Stupeň	DUR
Číslo zakázky	1608
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	03

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho částí a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.