

SANTIS, a.s.
Jun Martin
Brněnská 126/38
590 01 Žďár nad Sázavou

Věc:

Vyjádření k PD pro ÚŘ, SP, č. NMP/043/2017 na akci:

„Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova v Nové Město na Moravě“.

I. Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** */ - **nedojde** */ ke styku s **podzemními**

teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem

II. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací / nákresem situace

III. K výše uvedené akci požadujeme při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní teplovodní vedení a datové kabely v blízkosti těchto vedení a zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození teplovodního vedení a datových kabelů stavebními pracemi, zejména tím, že zajistíte:

- aby organizace provádějící zemní a ostatní práce respektovala ČSN 736005 a zákon 458/2000
- před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního teplovodního vedení a datových kabelů přímo ve staveništi (trase)
- uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého teplovodu a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu a datových kabelů a aby nepoužívali žádných hloubicích strojů
- aby odkryté podzemní teplovodní potrubí a datové kabely byly řádně zabezpečeny proti poškození
- aby organizace provádějící zemní práce zhuťnila zeminu pod teplovodem a datovým kabelem
- aby organizace provádějící zemní práce vyzvala organizaci, která vydala toto vyjádření k provedení kontroly před zakrytím teplovodu a datového kabelu, zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná folie
- aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního teplovodního vedení a datových kabelů organizaci, která vydala toto vyjádření
- aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizaci, která vydala toto vyjádření

další podmínky : v zájmovém prostoru se nachází zařízení ve správě Novoměstské teplotárenské a.s.,

Souhlasíme s územním a stavebním řízením veřejnoprávní smlouvou (pro zkrácení lhůt dle SZ 183/2006).

Převzal: zasláno e-mailem

Příloha č. : 1

*/nehodící se škrtněte

Dne: 10.7.2017

Stanislav Šebek, energetik NMT

datum, podpis a razítko

Platnost tohoto vyjádření je po dobu šesti měsíců od data vystavení !
V Novém Městě na Moravě, dne : 10.7.2017

Novoměstská teplotárenská a.s.
Hornická 973
592 31 Nové Město na Moravě
IČO 25335057 DIČ CZ25335057
Zápis KOS Brno sp.zn. B/2281

Příloha č. 1
K vyjádření č. NMP /043/2017


Důsledně dbát výše uvedených opatření daných citovanou normou pro křížení a souběh s teplovodním vedením a datovými kabely na ul. Tyršova v Nové Město na Moravě.
Při rekonstrukci je nutná spolupráce při vytyčování trasy teplovodu.

Při nutné opravě v případě poruchy na trase teplovodu požadujeme přístup k určenému místu havárie nebo poruchy a tedy zavedení nutných opatření při opravě poruchy nebo havárie na teplovodu v majetku Novoměstské teplárenské.

Děkuji.

V Nové Město na Moravě
Dne : 10.7.2017

Stanislav ŠEBEK
Energetik
Novoměstská teplárenská a.s.
Nové Město na Moravě


Novoměstská teplárenská a.s.
Hornická 973
592 31 Nové Město na Moravě
IČO 25335057 DIČ CZ25335057
Zápis KOS Brno sp.zn. B/2281
- 1 -