

TECHNICKÁ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby :	Revitalizace horní části Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě
Místo stavby	Kraj : Vysočina Katastrální území : Nové Město na Moravě
Stupeň PD :	DOS (dokumentace pro ohlášení stavby)
Objednatel, stavebník :	město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103, 592 31, Nové Město n. Mor.
Generální projektant :	Ing. Šárka Vrbová Hlinky 48, 603 00 Brno IČ - 87669455
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Šárka Vrbová ČKAIT č. 1005456, TD02

ÚVOD

Předmětem tohoto stavebního objektu je úprava městského mobiliáře v parku. V současné době se v parku nachází lavičky typu „Schonbrün“, které jsou v kombinaci dřeva, kovu a odpadkové koše celou litinovou se stříškou. Dopravní značení a infotabule jsou řešeny ve stavebním objektu SO 101. Jiný mobiliář se v parku v současné době nenachází.

Vzhledem k tomu, že se jedná o historické centrum města, je nutno zachovat jeho stávající tvář i z hlediska nového mobiliáře. Výběr byl konzultován s odborníky z památkové péče a nový mobiliář musí být shodný s původním mobiliářem.

Veškerý mobiliář bude mít provedeny nátěry ve stejném odstínu RAL.

LAVIČKY

Lavičky budou v kombinaci dřevo kov. Nosná konstrukce bude litinová ozdobná se zádivou opěrkou a bočními opěrkami. Délka lavičky 1,8m. Povrchové nátěry kovových částí 2x základní, 1x povrchová. Dřevěné části lazura pro venkovní podnebí.



ODPADKOVÉ KOŠE

Budou celo litinové se stříškou, výška 80cm, průměr 35cm, hmotnost 60kg, design viz foto.



SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Sloupy veřejného osvětlení budou po obvodu parku osazeny ve stejném tvaru, jako jsou lampy stávající (celkem 7ks lamp výšky 5m), uvnitř parku budou umístěny sloupy „lucernovitého“ typu (celkem 5ks lamp výšky 4m). U sloupů veřejného osvětlení je možné provést záměnu tvaru stínidla – viz foto.


Stávající stav



možná varianta

lampa po obvodu parku

lampa uvnitř parku




INSTALAČNÍ SLOUPKY NN

V současné době se v parku nenacházejí, požadavek je, aby tyto sloupky nerušily svým vzhledem historický ráz náměstí. Je zde proto požadavek na opláštění rozvaděče NN v takovém tvaru, aby se co nejvíce přiblížily patkám sloupů veřejného osvětlení. U instalačních sloupků je požadavek na připojení do zásuvky 380V. Do vybraného typu sloupku bude umístěn i stávající rozvaděč u kašny, který se bude posunovat za novou obrubu. Současně s tím bude provedeno prodloužení stávající vodovodní přípojky, která bude ukončena v zemní šachtě.

Plastové rozvaděče u kostela zůstanou zachovány v původní podobě.

Vybrané instalační sloupky typ TVP-2100



Možné varianty



TVP-3500



TVP-3000

V tomto stavebním objektu je řešen pouze vzhled sloupů veřejného osvětlení a instalačních sloupků. Montáž a zapojení je podrobně řešeno ve stavebních objektech SO 401 Veřejné osvětlení a SO 402 rozvody NN.