

V Brně dne: 29.6.2020
Číslo jednací: 20/002940
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 29. 6. 2022
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:
ENVIGEST, s.r.o.
Jakub Dufek
Masarykova 305
59231 Nové Město na Moravě

Věc: Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení stavby

Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM

Katastrální území: Nové Město na Moravě, Nová Ves u Nového Města na Moravě

V lokalitě výše uvedené stavby se nachází zařízení fy. **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, - podzemní telekomunikační trasa: **Optické propojení Šachotín - Bytřice nad Pernštejnem**, 2x HDPE trubka Ø 40mm - modrá, modrá s červeným pruhem, se zafouknutým optickým kabelem (dále jen DOK-ITSELF - trasa označena a popsána v předložené dokumentaci).

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s předmětnou stavbou, za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek :

1. DOK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek).
3. Při realizaci požadujeme :
 - a) Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu DOK-ITSELF kontaktovat zástupce firmy **itself s.r.o.** (p. **Samlík tel.: 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz**). P. Samlík případně provede vytýčení trasy DOK-ITSELF a odsouhlasí postup řešení ochrany DOK-ITSELF..
 - b) Zemní práce v ochranném pásmu DOK-ITSELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení, trasu zabezpečit proti poškození od těžké mechanizace.
 - c) Nad trasou DOK-ITSELF nebudovat objekty a zařízení, která by bránila v přístupu ke kabelům; nesnižovat nebo nezvyšovat krytí kabelů mimo toleranci danou prostorovou normou ČSN 73 6005
 - d) Při odkrytí DOK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
 - e) V místech zřízení zpevněných ploch (komunikace, vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou DOK-ITSELF zabezpečit ochranu kabelů (chránička, betonová koryta, apod.); v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou DOK-ITSELF kabely uložit do chráničky a založit rezervní chráničku (spolupráce se zástupcem fy **itself s.r.o.** - p. Samlík).
 - g) V případě kolize stavby s vedením DOK-ITSELF kontaktujte p. Samlíka.
 - h) Před záhozem místa dotčení vyzvat kontaktní osobu firmy **itself s.r.o** (p. **Samlík**) ke kontrole neporušenosti zařízení fy **itself s.r.o.** a k odsouhlasení prací provedených v ochranném pásmu DOK-ITSELF. O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku)
4. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit **Dohledovému centru itself s.r.o. - tel.: 533 383 383.**
5. Po realizaci stavby předat geodetické zaměření nového stavu sítě DOK-ITSELF. Zaměření zaslat v el. podobě na e-mail: svobodova@itself.cz.


itself

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz

itself

9

itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsané u KS Brno, odd. C, vl. 1274



Přílohy: přehledová situace - zájmové území stavby vyznačené žadatelem

Příloha k Vyjádření č.j. 20/002940
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

