

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Ing. Monika Sakáčová
Studentská 1133
591 21 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis č. j.
Číslo jednací
Vyřizuje
Tel.
Žďár nad Sázavou

ZR/5385/2019-Še
Šemrinc Jiří
+420 566 651 146
12. 12. 2019

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci „Vodovodní přípojka pro kulturní dům, Nové Město na Moravě“ - napojení nemovitostí Tyršova č. p. 1001 a 1350, p. č. 34/1, 35/2, 35/1 a 35/3, k. ú. Nové Město na Moravě rekonstruovanou vodovodní přípojkou na vodovodní řad ve správě VAS (dále jen stavba) pro:

- vyjádření k projektové dokumentaci
- realizaci stavby
- zahájení dodávky pitné vody
- zajištění nepřetržité dodávky pitné vody
- vyjádření pro stavební úřad k vydání územního souhlasu

Investor: Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě

1. Vyjádření k projektové dokumentaci

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantkou, Ing. Monikou Sakáčovou, zakázkové číslo SAK 56/19 (datum 10/2019) je zpracovaná v souladu s podmínkami předběžného vyjádření VAS --
– **bez připomínek.**

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Stanovení podmínek pro realizaci stavby

2.1. Před zahájením realizace stavby vodovodní přípojky požadujeme předložit na VAS:

- územní souhlas na stavbu rekonstrukce vodovodní přípojky vydaný místně příslušným stavebním úřadem,
- podepsanou Přílohu ke smlouvě č. 09/90501207.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: 1806751/0100
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

- 2.2. Výše uvedená stavba se nachází v ochranném pásmu stávající kanalizace DN 250 KA ve správě VAS (*dále jen kanalizace*), která nesmí být při realizaci zemních prací porušena. Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytyčení této kanalizace odpovědným pracovníkem VAS – mistr provozu VaK Nové Město na Moravě, pan Fila (telefon: 566 618 768, 602 142 624) (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*). Upozorňujeme na ochranné pásmo kanalizace v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23 v platném znění – 1,5 m, na dodržení případného úhlu křížení vodovodní přípojky s kanalizací 90-60° a minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Případné škody na kanalizaci způsobené stavbou vodovodní přípojky hradí investor.

Dále upozorňujeme, že za případné:

- *vytyčení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek pro stávající nemovitosti a pozemky před zahájením realizace stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a na kanalizaci, neprokáže-li se opak.*
- *škody na stávajících vodovodních a kanalizačních přípojkách pro stávající nemovitosti a pozemky způsobené stavbou hradí investor.*

2.3. K provedení:

- případné rekonstrukce stávajícího odbočení s uzávěrem z vodovodního řadu DN 100 TLT pro rekonstruovanou společnou vodovodní přípojku pro nemovitosti č. p. 1001 a 1350 (*v případě nevyhovujícího stavu*)
- napojení rekonstruované vodovodní přípojky pro nemovitosti č. p. 1001 a 1350 na stávající odbočení s uzávěrem z vodovodního řadu (*v případě, že nebude provedena jeho rekonstrukce*)
- odbočení s uzávěry ze společné rekonstruované části vodovodní přípojky pro nemovitosti č. p. 1001 a 1350 k samostatným rekonstruovaným jednotlivým částím vodovodních přípojek pro nemovitosti č. p. 1001 a 1350
- manipulaci s fakturačními vodoměry VAS (*nemovitost č. p. 1001 – OM č. 92103-530, 92103-540, nemovitost č. p. 1350 – OM č. 92103-790*), k jejich demontáži ze stávající společné vodovodní přípojky pro nemovitosti č. p. 1001 a 1350

má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci našeho provozu, kontaktní telefon mistr provozu VaK Nové Město na Moravě, pan Fila (telefon: 566 618 768, 602 142 624).

- 2.4. V případě, že montážní práce vodovodní přípojky výše uvedené stavby (*kromě prací uvedených v bodech č. 2.3.*) nebude provádět VAS, požadujeme přizvat mistra provozu VaK Nové Město na Moravě, pana Filu (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*):

- 2.4.1. K tlakové zkoušce potrubí vodovodní přípojky, jejíž výsledkem je protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky podepsaný mistrem provozu VaK Nové Město na Moravě
- 2.4.2. Ke kontrole provedených obsypů potrubí vodovodní přípojky a k převzetí stávající kanalizace, v jejímž ochranném pásmu probíhala rekonstrukce vodovodní přípojky, viz **formulář č. 1.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra provozu VaK Nové Město na Moravě o odstranění závad.

3. Zahájení dodávky pitné vody je podmíněno:

- 3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.

4. Podmínky pro zajištění nepřetržité dodávky pitné vody

Předložení níže uvedených dokladů v termínu stanoveném v příloze smlouvy na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

- 4.1. Kopie protokolu tlakové zkoušky potrubí vodovodní přípojky podepsané zástupcem VAS.
- 4.2. Geodetické zaměření trasy vodovodní přípojky v listinné podobě a v systému MicroStation (data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN) **před provedením obsypu a zásypu potrubí.**
- 4.3. Kopie formuláře č. 1.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.4.2.
- 4.4. Opravená projektová dokumentace vodovodní přípojky podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

5. Vyjádření pro stavební úřad k vydání územního souhlasu

S vydáním územního souhlasu na stavbu „Vodovodní přípojka pro kulturní dům, Nové Město na Moravě“ VAS

souhlasí.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Přílohy

- ☐ Formulář č. 1.1. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/cs/services/potrebujiivyridit>)
- ☐ 2x Příloha ke smlouvě č. 09/90501207

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě
VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec