



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zadavatel : Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě žádosti zveřejňuje dodatečné informace k veřejné zakázce
„Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě-Nová Ves, I.etapa“

Dotaz:

Dobrý den, při kontrole soupisu prací a PD jsem narazila na několik položek, které jsou jak ve výkazu výměr tak v PD specifikovány obecně bez přesné specifikace požadovaných prací a položkového výkazu výměr. Prosím o doplnění PD (detaily, VV) a upřesnění položek:

Úsek B – SO 101

- poř.č. 2, kod 112101103R00 – Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700mm – 40 Kusů a s tím související pol. VV p.č. 3 a č. 20
V Závazném stanovisku č.j. MUNNMN/22636/2019/Kem-ŽP/př./ZS vydané dne 7.8.2019 - Povolení kácení - v Tabulce č. 1 je povoleno pouze 12 ks stromů – prosím o upřesnění množství.

Odpověď: Rozsah zakázky je primárně stanoven výkazem výměr – platí údaj z výkazu výměr.

- poř.č. 43, kod 02 D+M D+M Varovný pás š.400, včetně mat., dvousložkový plast, bílá – prosím o přesnou specifikaci materiálu ze kterého bude varovný pás zhotoven – betonová dlažba tl.... , nalepovací hmat. pás Medialine a pod., vč. doplnění výměry v m2. – toto se týká i pol. č. 19 úseku A

Odpověď: Materiál varovného pásu: Dvousložkový plast odlévaný za studena, hmatné výstupky, instalace nalepením na asfaltobetonový povrch dvousložkovým lepidlem. Výměra: úsek A 1,2 m², úsek B 2,5 m².

- poř.č. 44, kod 03 D+M dřevěného zábradlí pro mosntí kčí. Vč. základu – dře PD – 1 soubor – PD obsahuje jednoduchý řez zábradlím, požadujeme doplnit výpis jednotlivých prvků s popisem materiálu, jejich profil, způsob kotvení do bet. základu, spojovací materiál a povrchové úpravy.

Odpověď: Upřesnění specifikace materiálu pro zábradlí pod mostní kčí.:

- Sloupek, 7 ks: frézovaná palisáda, smrk/borovice, dl. 1200 mm, průměr 120 mm, na horním konci sedlo na průměr 140 mm
- Trn kotvící, 7 ks: průměr 120 mm,
- Příčník vodorovný, 7 ks: frézovaná palisáda, smrk/borovice, dl. 2400 mm, průměr 140 mm
- Příčník vodorovný, 7 ks: frézovaná palisáda, smrk/borovice, dl. 2400 mm, průměr 100 mm
- vč. spojovacího materiálu: svorníky, šrouby, podložky, matice, vruty.
- Dřevěné prvky vakuotlakově impregnovány, barva hnědá
- Kovové prvky zinkovány, kotvení sloupků (pomocí kotvících trnů) zabetonováním do základu.

- poř.č. 47, kod 06 D+M Předláždění kamenného koryta dle PD, km 0,222 – soubor 1 – prosíme o doplnění popisu požadovaných prací vč. doplnění výkazu výměr

Odpověď: Dojde k rozebrání žulových kostek 6x6 cm kladených do betonu a jejich očištění, po provedení asfaltových vrstev dojde k řezání asfaltu a následnému kladení žulových kostek do betonu, napojení bude provedeno asfaltovou zálivkou. Plocha předlážděného koryta 5,0 m².

Foto: stávající kamenné koryto



Úsek A – SO 101

- poř.č. 19, kod 03 Výměna kanaliz.poklopů za nové, osazení do nové nivelety, úprava zhlaví, včetně dodávky poklopu dle požadavků správce - viz TZ – 5 kusů -viz výňatek z Průvodní zprávy

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

V úseku (km 0,000 – 0,140) kopíruje stezka směrově stávající nezpevněnou cestu, dojde k navýšení nivelety v řádech max. několika decimetrů. Stávající poklopy kanalizačních šachet (ve správě VAS) budou vyměněny za nové - dle požadavků správce. Ovládací prvky vodovodu a kanalizace ve správě VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a poklopy kanalizačních vpustí) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu. V případě, že nad stávajícími kanalizačními šachtami nerekonstruované kanalizace ve správě VAS bude provedena změna nivelety upraveného terénu, požaduje VAS řešit úpravy zhlaví jednotlivých šachet – v rámci stavby dojde v místě šachet k úpravám nivelety v řádech decimetrů, což bude provedeno přidáním nového vyrovnávacího prstence či výměnou vyrovnávacího prstence za vyšší či nižší (v krajním případě pomocí výměny vyrovnávacích prstenců a přidáním šachtového dílu DN1000/250) – je možné doplnit o přesnou specifikaci -- výpis prefabrikátů.

Odpověď: Upřesnění specifikace materiálu pro vyrovnání nivelety:

- 1 ks vyrovnávací betonový prstenec DN 625/120/40 (vč. spojovacího tmelu).
- 4 ks vyrovnávací betonový prstenec DN 625/120/60 (vč. spojovacího tmelu).

v Novém Městě na Moravě dne 24.2.2021

Mgr. Daniela Krejčí
administrátor VZ

