



Zadavatel : Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě žádosti zveřejňuje dodatečné informace k veřejné zakázce
„Lávka Olešná“

Zpracováváme nabídku na akci Lávka Olešná a žádáme o vysvětlení tohoto:

Veřejné osvětlení

- propojení světél – určení dimenze kabelizace

Odpověď: [přívodní a propojovací kabel mezi stožáry: AYKY 4x16](#)

- stanovit typ ochranné a rozměry ocelové trubky, která je umístěna ze spodní strany mostu

Odpověď: [ocelová chránička DN min. 100 mm, max. 150 mm](#)

- upřesnění požadavku na světla veřejného osvětlení (zda bude uloženo na výložníku)

Odpověď: [s výložníkem není uvažováno](#)

Stavební část

- ve společném rozhodnutí je zákaz použití nátěrů nebo vysprávek ŽB konstrukce lávky. Dále v rozhodnutí u hlediska památkové péče je požadavek na pochozí povrch škrábaný, vymývaný.
V soupisu prací je položka na polyuretanový nátěr mostovky.

Odpověď: [platí výkaz výměr](#)

- v rozhodnutí státní památkové péče je podmínka zhotovení navazujících dlažeb a obrubníků v materiálovém provedení ze žuly.

V soupisu prací je toto řešeno z betonových prvků.

Odpověď: [platí výkaz výměr](#)

- splňuje zábradlí v PD požadavky památkové péče (požadavek na kovové zábradlí v úpravě připomínající větve, následný stupeň PD bude předložen památkové péči ke konzultaci)?

Odpověď: [ano](#)

v Novém Městě na Moravě dne 20.1.2022

Mgr. Daniela Krejčí
administrátor VZ