POZNÁMKY:

- Označení základů stožárů VO bude respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí.
- Vyjádření ostatních správců sítí je nutné respektovat ve všech ohledech!
- Výkopové práce se budou provádět za dodržení podmínek ostatních správců inženýrských sítí, zejména pak VAS, GasNet, EG.D, CETIN a Město NMNM (VO a MR).
- Připojení nového VO na stávající rozvod se bude realizovat během prací tak, aby nevznikla odstávka stávající soustavy VO v rozsahu hodinách.
- Práce na stávajících i nových inženýrských sítích je třeba provádět opatrně ručně.
- Práce na stávajícím i novém VO budou prováděny v koordinaci se správcem VO = NMNM – TS služby s.r.o., NMNM. PŘED ZÁHYPEM KABELOVÉ KABELOVÉ TRASY SE MUSÍ PROVÉST KONSTROLA ULOŽENÍ PROJEKTOVANÉHO VEDENÍ TECHNIKEM SPRÁVCE VO V NMNM!!!
- Překopy vozovky budou oznámeny majitelům a týdenním předstihem před zahájením vlastního překopu tak, aby se především jakékoliv nedorozumění. Přístup do nemovitostí bude zajištěn pochozím přemostěním se zábradlím šířky alespoň 120 cm.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- metalické vedení SEK (CETIN)
- nadzemní vedení SEK (CETIN)
- neprovozované vedení SEK (CETIN)
- nezaměřené vedení SEK (CETIN)
- plynovod STL (GasNet)
- kabelové vedení NN (E.ON)
- venkovní vedení NN (E.ON)
- venkovní vedení VN (E.ON)
- vodovod (VAS)
- kanalizace dešťová (VAS)
- veřejné osvětlení (město NMNM, správce Technické služby NMNM)

LEGENDA KN a polohopisu:

- parcelní hranice
- vnitřní kreslba
- vnitřní kreslba
- parcelní číslo
- číslo popisné

2460
4785

LEGENDA NOVÉ PROJEKTOVANÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO):

- Kabelová trasa VO s ochranným pásmem 1,0 m
  - kabel CYKY-J uložen v kabelové chráničce Ø 75 mm
  - uzemnění FeZn 30x4 mm; stožáry připojit kulatinou FeZn Ø 10 mm
- Parkový stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 5 m, žárově zinkovaný zevnitř i vně, spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-výzbroje.
- Parkový stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 5 m s dvouramenným výložníkem 0,5 a 0,5 m, (-165°, žárově zinkovaný zevnitř i vně, spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-výzbroje.
- Kabelová spojka NN na kabelu VO.

Stávající kabel VO bude vytýčen a vhodně přetnut tak, aby jedna část kabelu byla stažena a celistvá připojena do nového stožáru VO. Druhá část kabelu VO bude napojkována a připojena opět do nového stožáru VO uzemnění nového stožár VU bude doplněno zemnící deskou FeZn 250x2000 mm s navařeným zemnícím páskem FeZn 30x4 mm v celk. délce 6 m, 14,5 kg.

Místo připojení nového rozvodu VO na stávající - ve stožáru bude osazena nová elektro-výzbroj.

Práce v ochranném pásmu VN – nutno respektovat vyjádření distributora ve všech ohledech!

Místo připojení nového rozvodu VO na stávající. Stávající stožár bude demontován a nahrazen novým. Svítidlo VO zůstane zachováno.

Překop komunikace křížení kanalizace, SEK a STL

Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Karel Tomek
Místo stavby: Město Nové Město na Moravě, ul. Bělisko	Investor: Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103 592 31 Nové Město na Moravě
Název stavby: **CHODNÍK BĚLISKO, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ**	
Stavební objekt:	401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Název výkresu:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

ELEKTRO Projekční

T: Brat 1041, 674 01 Třebíč
IČ: 29324543, DIČ: CZ29324543

Dokumentace:	DUR+DSP
Číslo PD:	JK-TP-8
Datum:	7 / 2020
Formát:	297X1470
Měřítko:	1 : 250
Č. výkresu:	D.401.4