



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Jihlavě dne 02.07.2019
Č.j. 24948c/ŘSD/39200/2019
Vyřizuje: Thomayer
Tel. 567 584 617

Envigest, s.r.o.
pan Ing. Jan Červinka
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě

Věc: Vyjádření ke stavbě „Lávka Olešná“ DUR, DSP.

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že souhlasíme s projektem ve stupni DUR, DSP řešící vybudování lávky podél silnice I/19 v bezprostřední blízkosti mostu ev.č. 19-079 dle předložené dokumentace.

Dle předložené dokumentace se jedná o realizaci novostavby lávky pro pěší přes vodní tok Olešná v centru m.č. Nové Město na Moravě – Olešná, která má být vedena v těsném souběhu podél severní hrany mostního objektu ev. č. 19-079 v intarvilánovém úseku stávající silnice č. I/19 v km cca 183,210 vlevo od jejího provozního staničení. Součástí navržených úprav má být i úprava autobusové zastávky na sil. č. I/19 za mostem u rodinného domu č. 48, nacházející se v nároží stykové křižovatky sil. č. I/19 s bezejmennou místní komunikací. Návrh chodníků, autobusové zastávky i lávky je proveden tak, aby vyhovoval požadavkům pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. S ohledem na charakter a umístění stavby nedochází ke kolizi s ustanoveními vyhlášky č. 398/09 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Musí být zajištěno řádné odvodnění silnice I. třídy včetně nových částí tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku ŘSD ČR nebo na majetku jiných osob.


Jelikož byla splněna podmínka minimálního odstupu lávky od mostního tělesa (2,5 – 3 m), byl doložen hydrotechnický výpočet k prokázání dostatečné hltnosti k odvodu srážkových vod, byly prověřeny hodnoty parametrů upravované zastávky s provozovatelem autobusové dopravy, bylo domluveno prořezání porostů ke zlepšení rozhledových poměrů při vjíždění na sil. I. třídy z MK u autobusové zastávky, lze s takto předloženým projektem souhlasit.

Po dokončení stavby investor zajistí vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby dle předpisu ŘSD ČR B2/C1 (<http://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>) a předá ji na ŘSD Správa Jihlava.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem


Ing. Marie Tesařová
ředitelka Správy Jihlava


Adresa pro doručování:
ŘSD ČR Správa Jihlava
Kosovská 10a
586 01 Jihlava