

Ing. Tomáš Petr
Nad Vápenicí 42
592 42, Jimramov-Benátky

Věc:

Vyjádření k PD pro ÚŘ, SP, č. NMP/0362021 na akci:

„Technická infrastruktura pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů – Pohledec u NMNM – etapa „A““

I. Při realizaci Vámi plánovaných prací ~~dojde~~*/ - nedojde*/ ke styku s **podzemními teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem**

II. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací / nákresem situace

III. K výše uvedené akci požadujeme při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní teplovodní vedení a datové kabely v blízkosti těchto vedení a zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození teplovodního vedení a datových kabelů stavebními pracemi, zejména tím, že zajistíte:

- aby organizace provádějící zemní a ostatní práce respektovala ČSN 736005 a zákon 458/2000
 - před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního teplovodního vedení a datových kabelů přímo ve staveništi (trase)
 - uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
 - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
 - upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého teplovodu a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech
 - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu a datových kabelů a aby nepoužívali žádných hloubicích strojů
 - aby odkryté podzemní teplovodní potrubí a datové kabely byly řádně zabezpečeny proti poškození
 - aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod teplovodem a datovým kabelem
 - aby organizace provádějící zemní práce vyzvala organizaci, která vydala toto vyjádření k provedení kontroly před zakrytím teplovodu a datového kabelu, zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná folie
 - aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního teplovodního vedení a datových kabelů organizaci, která vydala toto vyjádření
 - aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizaci, která vydala toto vyjádření
- další podmínky : v zájmovém prostoru se nenachází zařízení ve správě Novoměstské teplotárenské a.s.***

Souhlasíme s územním a stavebním řízením veřejnoprávní smlouvou (pro zkrácení lhůt dle SZ 183/2006).

Převzal: zasláno e-mailem

Dne: 11.11.2021

Příloha :

*/nehodící se škrtněte

Stanislav Peřina – Pověřená osoba

datum, podpis a razítko
Novoměstská teplotárenská a.s.
Hornická 973

592 31 Nové Město na Moravě
IČO 25335057 DIČ CZ25335057
Zápis KOS Brno sp.zn. B/2281

Platnost tohoto vyjádření je po dobu 12-ti měsíců od data vystavení !
V Novém Městě na Moravě, dne : 11.11.2021

