

Ing. Martin Šolc  
Šolc Martin Ing.  
Smrková 1639  
592 31 Nové Město na Moravě

Věc:

**Vyjádření k PD pro ÚŘ , SP , č. NMP/003/2022 na akci:**

**„Přístavba výtahu k budově čp.154 v Novém Městě na Moravě“.**

I. Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** \*/ - **nedojde** \*/ ke styku s podzemními

teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem

II. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací / nákresem situace

III. K výše uvedené akci požadujeme při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní teplovodní vedení a datové kabely v blízkosti těchto vedení a zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození teplovodního vedení a datových kabelů stavebními pracemi, zejména tím, že zajistíte:

- aby organizace provádějící zemní a ostatní práce respektovala ČSN 736005 a zákon 458/2000
- před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního teplovodního vedení a datových kabelů přímo ve staveništi (trase)
- uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého teplovodu a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu a datových kabelů a aby nepoužívali žádných hloubicích strojů
- aby odkryté podzemní teplovodní potrubí a datové kabely byly řádně zabezpečeny proti poškození
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod teplovodem a datovým kabelem
- aby organizace provádějící zemní práce vyzvala organizaci, která vydala toto vyjádření k provedení kontroly před zakrytím teplovodu a datového kabelu, zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná folie
- aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního teplovodního vedení a datových kabelů organizaci, která vydala toto vyjádření
- aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizaci, která vydala toto vyjádření

***další podmínky : v zájmovém prostoru se nachází zařízení ve správě Novoměstské teplárenské a.s.,***

Souhlasíme s územním a stavebním řízením veřejnoprávní smlouvou (pro zkrácení lhůt dle SZ 183/2006).

Převzal: zasláno e-mailem

Dne: 8.1.2022

Příloha č. : 1

\*/nehodící se škrtněte

Stanislav Peřina Pověřená osoba NMT


datum, podpis a razítko

Novoměstská teplárenská a.s.  
Hornická 973

592 31 Nové Město na Moravě  
IČO 25335057 DIČ CZ25335057

Zápis KOS Brno sp.zn. B/2281

Platnost tohoto vyjádření je po dobu 12 měsíců od data vystavení !  
V Novém Městě na Moravě, dne : 8.1. 2022



**Příloha č. 1**  
K vyjádření č. NMP /003/2022

Důsledně dbát výše uvedených opatření daných citovanou normou pro křížení a souběh s teplovodním vedením a datovými kabely na ulici Malá č.p.154. V blízkosti teplovodu provádět práce s nejvyšší opatrností vzhledem k značné blízkosti teplovodního potrubí.

Při nutné opravě v případě poruchy na trase teplovodu požadujeme přístup k určenému místu havárie nebo poruchy a tedy zavedení nutných opatření při opravě poruchy nebo havárie na teplovodu v majetku Novoměstské teplařenské a.s.

Děkuji.

V Nové Město na Moravě  
Dne: 8.1. 2022

**Stanislav Peřina**  
**Pověřená osoba**  
**Novoměstská teplařenská a.s.**  
**Nové Město na Moravě**