

	Instalovaný výkon FVE [kWp]	Předpokládaná výtežnost [kWh/kWp]	Předpokládaná roční výroba [MWh]	Aktuální spotřeba v objektu [MWh]	Předpokládaná vlastní spotřeba [MWh]	Předpokládané přetoky do DS [MWh]
2.ZŠ	99,9	913,9	91,3	145,5	60,3	31,0
Sportovní hala	89	925,3	82,4	20,0	14,9	67,4
Městské lázně + kotelna	99,68	930,8	92,8	600,0	79,5	13,2
Dům s peč. službou	63,72	888,4	56,6	36,7	20,4	36,2
Celkem	352,3	914,6	323,0	-	-	-