


ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE VYVEDENO NAD STŘECHU OBJEKTU, KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ Ø80/125mm, ALTERNATIVNĚ 60/100mm (DLE VÝBĚRU KOTLE), DÉLKA ODKOUŘENÍ ~2,4m, POTRUBÍ VYVEDENO min.0,65m NAD STŘECHU, UKONČENO TYPOVÝM NADSTŘEŠNÍM KOMÍNEM



POTRUBÍ VEDENO POD OMÍTKOU VNITŘNÍ ZDI -  
VIZ. POPIS TECHNICKÁ ZPRÁVA  
DN 25

NAVRŽENÝ PILÍŘ PRO HUP KK DN25,  
REGULÁTOR B6 A FAKTURAČNÍ  
PLYNOMĚR G4, ROZTEČ 250mm S  
UZÁVĚREM KK DN 32,  
PILÍŘ OSAZEN NA HRANICI POZEMKU,  
ZABEZPEČEN PROTI POŠKOZENÍ VOZIDLY



TERÉN  
DN32  
PŘECHOD PE/OC

STOUPACÍ POTRUBÍ VEDENO V DRÁŽCE VE ZDIVU,  
TRASA POTRUBÍ ZAMĚŘENA A ZANEŠENA DO DOKUMENTACE,  
PROVEDENO DLE PODMÍNEK TPG 704 01 ČL.5.4.14

NTL PŘÍVOD PLYNU  
PE100 SDR 11 PN16 PEØ40\*3,7 DÉLKY ~5,5m,  
KRYTÍ POTRUBÍ MIN.1,0m,  
NA POTRUBÍ OSAZEN PŘECHODOVÝ KUS  
PE/OC, POTRUBÍ VYVEDENO ZE ZEMĚ,  
VEDENO DO OBJEKTU

NAVRŽENÁ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA  
PE100 SDR11 PEØ40\*3,7mm  
S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM DÉLKY ~ 17,0m,  
VČ. STOUPACÍHO POTRUBÍ, KRYTÍ MIN. 1,0m,  
OCHRANNÉ PÁSMO STL PŘÍPOJKY JE MIN.1,0m NA  
OBĚ STRANY OD LÍCE POTRUBÍ,  
VIZ. SITUACE VÝKRES č.2

## LEGENDA

### A PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S OHŘEVEM TV (NEPŘÍMO OHŘEVNÝ ZÁSOBNÍK ~80l)

- VÝKON 3,0-24,1 kW, PŘÍKON 3,1-24,7 kW
- SPOTŘEBA 0,37-2,61 m<sup>3</sup>/hod
- TEPLOTA SPALIN 62-75°C
- PŘIPOJENÍ PROVEDENO PŘES PLYNOVOU HADICI DN20
- ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE A KOUŘOVÉ CESTY NAPOJEN NA VNITŘNÍ KANALIZACI
- KOTEL V PROVEDENÍ "C33x" - SPOTŘEBIČ UZAVŘENÝ S ODTAHEM SPALIN A PŘÍVODEM VZDUCHU NAD STŘECHU OBJEKTU
- TŘÍDA NOx-5, TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI- A, EL. KRYTÍ IP X4D, NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 230V/50Hz
- KOTEL UMÍSTĚN NAD PODLAHOU VE VÝŠCE ~1,1m

ZODP. PROJEKTANT	ING. LEOŠ POHANKA			<div>ING. LEOŠ POHANKA</div> projektové a inženýrské služby Dolní 35, Nové Veselí, 592 14 tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045 IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664 projekce@pohanka.net, www.pohanka.net		
VYPRACOVAL	MILOSLAVA STEHLÍKOVÁ					
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			
MÍSTO STAVBY	k.ú. Slavkovice, parc.č. 241, Obec Slavkovice č.p. 8					
INVESTOR	Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě					
AKCE				FORMÁT	2xA4	Č. VÝKRESU  5
NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE SO 03.3 STL PŘÍPOJKA, VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU				DATUM	01/2019	
				STUPEŇ	DÚR, DPS	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	03/19	
				ZMĚNA		
OBSAH VÝKRESU				ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
ŠIKMÝ PRŮMĚT				D	1:50	1