

# Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

VYPRAVENO dne:

Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě

14. 12. 2023

Č.j.: MUNNMN/30491/2023/20

Nové Město na Moravě 14.12.2023

Tel.: 566 598 408

E-mail: eliska.hofirkova@meu.nmmn.cz



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 3. 1. 2024

A je vykonatelné

číslo: 1/102

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení podle § 115 vodního zákona a ve společném územním a stavebním řízení podle § 94o stavebního zákona posoudil žádost, kterou dne 1.11.2023 podalo

**Město Nové Město na Moravě, IČO 00294900, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě**

(dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení žadatel:

**I.** podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 129 odst. 1 stavebního zákona

### vydává povolení ke zrušení vodního díla

**Horní návesní rybník:** Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Maršovice, vodní útvar podzemních vod ID 65601 Krystalinikum v povodí Svratky – střední část, vodní útvar povrchových vod DYJ\_0390 Bobrůvka (Loučka (ČHP 4-15-01-005), pozemek parc. č. 143/1, 149 v katastrálním území Maršovice u Nového Města na Moravě, který je ve vlastnictví žadatele,

**II.** podle § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94j odst. 1 a § 94p stavebního zákona

### schvaluje stavební záměr

pro propojení dešťové kanalizace (dále jen „stavba“), na místě: Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Maršovice, pozemek parc. č. 143/1, 149 v katastrálním území Maršovice u Nového Města na Moravě, který je ve vlastnictví žadatele.

### Základní údaje o stavbě:

**Propojení dešťové kanalizace.** Cílem je propojit veškerá potrubí do rybníka v současné době zaústěných v dostatečné dimenzi. V rámci stavby bude v levé přední části původní zdrže rybníka vybudovaná betonová kanalizační šachta DN 1000, do napojena veškerá trubní vedení a dále bude v novém směru provedeno odvedení vody do prostoru stávající šachty situované ve vzdálenosti cca 20 metrů pod rybníkem. Tato šachta bude vybudována zcela nová. Dále už zůstává původní zatrubnění zachováno beze změny. Nově pokládané potrubí PP DN 400 na pozemku pod rybníkem bude křížit potrubí splaškové kanalizace z kameniny DN 250 a dále vodovod IPE DN 110. Vzhledem k tomu, že toto nově pokládané potrubí rybníka, bude křížení z technického hlediska bezproblémové a odstupové vzdálenosti budou dodrženy. Původní výpustné potrubí z rybníka nebude odstraňováno, ale bude pouze zaplněno cementovou směsí.

**Zrušení vodního díla** bude spočívat v zasypání zdrže dosavadního rybníka a provedení terénních úprav v

celé ploše.

**III.** pro provedení záměru podle § 129 odst. 1 stavebního zákona a pro umístění a provedení stavby podle § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje tyto podmínky a povinnosti:

1. Záměr bude realizován na pozemcích parc. č. 143/1, 149 v katastrálním území Maršovice u Nového Města na Moravě. Přesné umístění navrhované stavby je zakresleno v situaci v měřítku 1:200 projektové dokumentace, kterou zpracovala oprávněná osoba Ing. Miroslav Skryja, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1003260 v září 2023.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona).
4. Před zahájením prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení, nesmí dojít k jejich poškození.
5. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení:

**Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno**

1. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

**EG.D, a. s., Lidická 1873/26, Černá Pole, 602 00 Brno**

2. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD.
3. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
4. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN (viz tabulka ve vyjádření EGD, zn. M84748-26264859).
5. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
6. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení je povinné.
7. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
8. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O

kontrole bude proveden zápis do montážního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky, b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26267347, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti. Veškerá stavební činnosti v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. Dovolujeme si také upozornit, že investor hradí náklad na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

#### **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou**

9. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu a kanalizace ve správě VAS. Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS. Vytyčení kanalizace ve správě VAS (z hlediska VAS se jedná o oddílnou splaškovou kanalizaci) Vám na objednávku zajistí mistr provoz VaK Nové Město na Moravě.

10. Geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném pásmu S-JSTK, data ve formátu dgn)

11. Stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

**Město Nové Město na Moravě**, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě:

#### **Správa veřejného osvětlení:**

12. Na pozemcích vyznačených v situačním výkresu se nachází nadzemní a podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení včetně přiložené zemnicí soustavy a sloupů s veřejným osvětlením v majetku města. Požadujeme, před zahájením stavebních prací, provést vytyčení stávajících kabelových rozvodů veřejného osvětlení, které zajistí na požádání Technické služby Nové Město na Moravě. Případné stavební úpravy převezme před záhozem zeminou, správce veřejného osvětlení.

#### **Správa informačního systému města**

13. Po ukončení stavebních prací požadujeme

6. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona). Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
7. Stavba bude dokončena nejpozději do **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí vodoprávního úřadu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

#### **Odůvodnění:**

Dne 1.11.2023 podal žadatel žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní a společné územní a stavební řízení.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, souhrnné vyjádření č.j. MUNMNM/26979/2023/3 ze dne 2.10.2023.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování, vyjádření ze dne 2.10.2023.



- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou, závazné stanovisko čj. 06053/ZV/23 ze dne 26.10.2023, stanovisko čj. 06052/ZV/23 ze dne 26.10.2023.
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., čj. KUJI 90096/2023/OŽPZ 96/2023 ze dne 25.9.2023
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, čj. PM43625/2023/5203-Ho ze dne 30.10.2023.
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou, vyjádření čj. ZR/3554/2023-Še ze dne 26.9.2023.
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, vyjádření čj. 266482/23 ze dne 19.9.2023.
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, vyjádření zn. M84748-26268758 ze dne 19.9.2023, souhlas zn. J13947-27102233 ze dne 10.10.2023.
- GasNet, s.r.o., kterou zastupuje GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, stanovisko zn. 5002895450 ze dne 19.9.2023.
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, závazné stanovisko čj. MO 696641/2023-1322 ze dne 25.9.2023.
- Město Nové Město na Moravě, vyjádření čj. MUNMNM/30780/2023-1 ze dne 14.11.2023.

Vodoprávní úřad oznámil dne 20.11.2023 pod čj. MUNMNM/30491/2023/ zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, příp. připomínky a dotčené orgány závazná stanoviska, jinak k nim podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona, nebude přihlédnuto. Zároveň jim podle § 36 odst. 3 správního řádu dal možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů. Dne 29.11.2023 přišel pan Jakub Zelený nahlížet do spisu a vyslovil obavy nad dostatečností dimenze jedné části potrubí. Po dohodě se zástupcem investora bylo do projektu zapracováno potrubí o větším průměru.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

Předložená dokumentace, pro stavební záměr, zpracovaná v září 2023 oprávněnou osobou Ing. Miroslav Skryja, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1003260 – zahrnuje základní údaje o charakteru a vydatnosti vodního zdroje a řeší umístění a technické provedení stavby.

Oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hlediska zájmů ochrany vod je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu a uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru, jak vyplývá ze stanoviska příslušného správce povodí.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a neshledal důvody bránící povolení. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. V souladu s ustanovením dle § 94k stavebního zákona stanovil vodoprávní úřad do okruhu účastníků řízení o vydání společného povolení a povolení záměru zrušení vodního díla žadatele, vlastníky pozemků parc. č. 138, 139, 147, 148/1, 143/11 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a dále vlastníky a provozovatele dotčených sítí technické infrastruktury a správce vodního toku. Jiné osoby nemohou být vydáním předmětného rozhodnutí dotčeny.

Vypořádání s námítkami účastníků řízení: Ze strany účastníků řízení nebyly uplatněny žádné námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Josef Zelený, Libor Zelený, Martin Smetana, Jana Smetanová, Jakub Zelený, Povodí Moravy, s.p., EG.D, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními před-

písy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů ode dne jeho oznámení** ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí (dále jen „správní orgán“).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Stavba podléhá kolaudačnímu souhlasu. Po dokončení stavby studny je žadatel povinen podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu a doložit doklady **tlakové zkoušky potrubí, geometrické zaměření stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o splnění podmínek účastníků řízení a dotčených orgánů, prohlášení o shodě použitých materiálů, zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem stavby (pokud byl sepsán), doklady o nezávadném způsobu likvidace vzniklých odpadů.**

Veškeré změny týkající se nakládání s vodami je třeba předem projednat s vodoprávním úřadem.



Ing. Lenka Jamborová  
vedoucí odboru



#### Rozdělovník:

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Josef Zelený, Maršovice č.p. 34, 592 31 Nové Město na Moravě

Libor Zelený, Maršovice č.p. 34, 592 31 Nové Město na Moravě

Martin Smetana, IDDS: 9eynps7

trvalý pobyt: Maršovice č.p. 102, 592 31 Nové Město na Moravě

Jana Smetanová, Maršovice č.p. 102, 592 31 Nové Město na Moravě

Jakub Zelený, Maršovice č.p. 34, 592 31 Nové Město na Moravě

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverčí, 602 00 Brno 2

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, IDDS: siygxrm

sídlo: Studentská 156, Žďár nad Sázavou 1

Dotčené orgány (doporučeně)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště SCHKO Žďárské Vrchy, IDDS: dkkdkj

sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany