


LEGENDA

- A PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S OHŘEVEM TV (NEPŘÍMO OHŘEVNÝ ZÁSOBNÍK ~80l)**
- VÝKON 3,4-24,0 kW, PŘÍKON 3,5-24,7 kW
 - SPOTŘEBA 0,37-2,60 m³/hod
 - TEPLOTA SPALIN MAX.75°C
 - PŘIPOJENÍ PROVEDENO PŘES PLYNOVOU HADICI DN20
 - ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE A KOUŘOVÉ CESTY NAPOJEN NA VNITŘNÍ KANALIZACI
 - KOTEL V PROVEDENÍ "C33x" - SPOTŘEBIČ UZAVŘENÝ S ODTAHEM SPALIN A PŘÍVODEM VZDUCHU NAD STŘECHU OBJEKTU
 - TŘÍDA NO_x-6, TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI- A, EL. KRYTÍ IP X4D, NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 230V/50Hz
 - KOTEL UMÍSTĚN NAD PODLAHOU VE VÝŠCE ~1,1m

S



ZODP. PROJEKTANT	ING. LEOŠ POHANKA	ING. LEOŠ POHANKA projektové a inženýrské služby Dolní 35, Nové Veselí, 592 14 tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045 IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664 projekce@pohanka.net, www.pohanka.net	
VYPRACOVAL	MILOSLAVA STEHLÍKOVÁ		
KRAJ	KRAJ VYSOČINA		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Slavkovice, parc.č. 241, Obec Slavkovice č.p. 8		
INVESTOR	Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě	4	
AKCE		FORMÁT	A4
NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE SO 03.3 STL PŘÍPOJKA, VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU		DATUM	07/2024
		STUPEŇ	PDPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	03/19
		ZMĚNA	
OBSAH VÝKRESU		ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO
PŮDORYS 2.NP		D	1:100
		Č. PARÉ	