



LEGENDA

- A PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S OHŘEVEM TV
(NEPŘÍMO OHŘEVNÝ ZÁSOBNÍK ~80l)**

- VÝKON 3,4-24,0 kW, PŘÍKON 3,5-24,7 kW
- SPOTŘEBA 0,37-2,60 m³/hod
- TEPLOTA SPALIN MAX.75°C
- PŘIPOJENÍ PROVEDENO PŘES PLYNOVOU HADICI DN20
- ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE A KOUŘOVÉ CESTY NAPOJEN NA VNITŘNÍ KANALIZACI
- KOTEL V PROVEDENÍ "C33x" - SPOTŘEBÍŽ UZAVŘENÝ S ODTAHEM SPALIN A PŘÍVODEM VZDUCHU NAD STŘECHU OBJEKTU
- TŘÍDA NO_x-6, TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI- A,
- EL. KRYTÍ IP X4D, NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 230V/50Hz
- KOTEL UMÍSTĚN NAD PODLAHOU VE VÝŠCE ~1,1m

ZODP. PROJEKTANT		JING. LEDŠ POHANKA	
VYPRACOVAL		MILOSLAVA STEHLÍKOVÁ <i>Michal</i>	
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
MÍSTO STAVBY	k.ú. Slavkovice, parc.č. 241, Obec Slavkovice č.p. 8		
INVESTOR	Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
AKCE			
NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE SO 03.3 STL PŘÍPOJKA, VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU			
OBSAH VÝKRESU			
ŠIKMÝ PRŮMĚT		Č. VÝKRESU	
ČÁST DOK.		MĚŘITKO	
D		1:50	
ČÍSLO ZAKAZKY		03/19	
ZMĚNA		5	
FORMÁT		2x44	
DATUM		07/2024	
STUPEŇ		PDPS	
IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664 projekce@pohanka.net, www.pohanka.net			