

Ing. Milan Pelikán

Váš dopis

Naše značka

POS- 128495/24-Kub

Vyřizuje

Ing. Pavel Kubiš / 724053840

Datum

14.8.2024

**PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.**

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na
VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s., vydaného útvarem Technické dokumentace sítě pod č. j. **128495/24** a
jsou jeho nedílnou součástí.

Název stavby: **NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI
SLAVKOVICE**

Stavebník: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě**

Řešení střetu:

Pod schodištěm požadujeme PVSEK uložit chráničky s přesahem min. 0,5 m mimo zpevněnou plochu. Jako chráničku lze použít betonové žlaby nebo dělené chráničky se zámkem a hrdlem (např. SYSPRO). Vedle založit rezervní chráničku o pr. 110 mm, u které musí být utěsněné konce proti vniknutí nečistot.

Uložení do chráničky nahradí překládku mimo schodiště.

Před záhozem přivězte našeho pracovníka (tel. 724053840) ke kontrole uložení trasy do chráničky a každého dalšího odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
160

Ing. Pavel Kubiš
Specialista správy a ochranu sítě