

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/46720/2024/3

Nové Město na Moravě, dne 23.5.2024

Tel.: 566 598 411

e-mail: jirina.kempova@meu.nmm.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako správní orgán ochrany ovzduší, věcně a místně příslušný podle ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a podle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vydává toto závazné stanovisko a

souhlasí

podle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, ve znění účinném do 31.12.2023, a to na základě a v souladu s ust. § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění, s umístěním a s provedením stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší:

- **Závěsný plynový kondenzační kotel** (zatím blíže neurčen), o jmenovitém tepelném výkonu 3,4 – 24,0 kW, o jmenovitém tepelném příkonu 3,5 – 24,7 kW, účinnost 95 %, spotřeba plynu 0,37 – 2,60 m³/hod., palivo: zemní plyn, umístěný ve 2.NP v úklidové komoře, odtah spalin a přívod vzduchu pomocí koaxiálního potrubí nad střechu objektu.

v rámci akce: „Nástavba hasičské zbrojnice a přístavba schodiště – SLAVKOVICE“, parcela p.č. 241 v k.ú. Slavkovice, investor: Město Nové Město na Moravě, IČ 00294900, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Odůvodnění

Dne 14.5.2024 obdržel Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí žádost o závazné stanovisko k umístění a k provedení stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, v rámci akce: „Nástavba hasičské zbrojnice a přístavba schodiště – SLAVKOVICE“, parcela p.č. 241 v k.ú. Slavkovice, kterou podalo Město Nové Město na Moravě, IČ 00294900, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, které na základě plné moci ze dne 12.4.2024, zastupuje Ing. Milan Pelikán, IČ 18117422, Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou. K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kterou zpracovala firma Ing. Milan Pelikán, IČ18117422, Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, v dubnu 2024. Investorem akce je Město Nové Město na Moravě, IČ 00294900, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Jako zdroj vytápění rekonstruovaného objektu hasičské zbrojnice v obci Slavkovice je navržen závěsný plynový kondenzační kotel (zatím blíže neurčen), o jmenovitém tepelném výkonu 3,4 – 24,0 kW, o jmenovitém tepelném příkonu 3,5 – 24,7 kW, účinnost 95 %, spotřeba plynu 0,37 – 2,60 m³/hod., palivo: zemní plyn, umístěný ve 2.NP v úklidové komoře. Odtah spalin a přívod vzduchu je navržen pomocí koaxiálního potrubí nad střechu objektu. Prostory budou vytápěny teplovodním otopným systémem

Stavba se dotýká zájmů ochrany ovzduší instalací a následným provozováním stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Orgán ochrany ovzduší posoudil předloženou žádost a projektovou dokumentaci podle zákona o ochraně ovzduší a zda je záměr stavby v souladu s ust. § 12 zákona o ochraně ovzduší vzhledem k platnému Programu zlepšování kvality ovzduší – zóna jihovýchod CZ06Z. Vzhledem k tomu, že žádost obsahovala potřebné podklady pro posouzení umístění a provedení stavby nevyjmenovaného zdroje, vydal orgán ochrany ovzduší souhlasné závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší. Podmínky z hlediska ochrany ovzduší v závazném stanovisku nebyly stanoveny z důvodu, že podmínky provozování stacionárních zdrojů vyplývající z povinnosti provozovatele nevyjmenovaných stacionárních zdrojů dané v ust. § 17 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší dostatečným způsobem řeší provozování navrhovaných stacionárních zdrojů.

Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Současně upozorňujeme, že k řízení o užívání stavby vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ust. § 149 odst. 7 nebo ust. § 149 odst. 8 správního řádu.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru

Obdrží:

doporučeně (na dodejku):

- Ing. Milan Pelikán, IČ 18117422, Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, (IDDS: 48vf85z)

vnitřní poštou (na dodejku):

- MěÚ Nové Město na Moravě – odbor stavební a životního prostředí – SÚ