

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO ŽďÁRSKÉ VRCHY
Brněnská 39
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 951 424 922
ID DS: 3hjdyhg
e-mail: zdarvrch@nature.cz
www.nature.cz

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 06761/VA/24
Č.spisu: S/05980/VA/24

VYŘIZUJE: Ing. Josef Havelka

DATUM: 14.8.2024

Věc: závazné stanovisko k nakládání s podzemními vodami

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen Agentura) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) a § 78 odst. 1 zákona, na základě žádosti Města Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, doručené dne 17.7.2024, o vydání závazného stanoviska ke stavbě studny a k povolení k nakládání s podzemními vodami, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), toto

závazné stanovisko:

podle ust. § 44 odst. 1 zákona zákona Agentura

souhlasí

s vydáním povolení k nakládání s podzemními vodami ze studny na pozemku p.č. 3055/12 v k.ú. Nové Město na Moravě v množství $Q_{\text{prům.}} 0,19 \text{ l/s}$, $Q_{\text{max.}} 0,29 \text{ l/s}$, $Q_{\text{max.}} 25 \text{ m}^3/\text{den}$, $Q_{\text{max.}} 750 \text{ m}^3/\text{měs}$ a $Q_{\text{max.}} 5 250 \text{ m}^3/7 \text{ měsíců}$.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Agentura obdržela dne 17.7.2024 žádost Města Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900, zastoupeného na základě plné moci společností Gremis s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, o vydání závazného stanoviska k povolení ke stavbě studny a k nakládání s podzemními vodami ze studny, umístěné na pozemku p.č. 3055/12 v k.ú. Nové Město na Moravě (dále bez uvádění k.ú.). K žádosti byl doložený projekt studny a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, zpracované společností Envirex, spol. s r.o., Petrovická 961, 592 31 Nové Město na Moravě, v dubnu 2024. Studna má být vybudovaná u hřiště na vrtu ve střední části předmětného pozemku, voda ze studny má sloužit k závlaze hřiště. Svrchní zvodeň má být podle dokumentace od spodní zvodně odstíněna v intervalu 12 – 15 m cementací, navrženo je povolit nakládání s podzemními vodami v množství $Q_{\text{prům.}} 0,19 \text{ l/s}$, $Q_{\text{max.}} 0,29 \text{ l/s}$, $Q_{\text{max.}} 25 \text{ m}^3/\text{den}$, $Q_{\text{max.}} 750 \text{ m}^3/\text{měs}$ a $Q_{\text{max.}} 5 250 \text{ m}^3/7 \text{ měsíců}$.

Podle hydrogeologického vyjádření při dodržení těchto hodnot nedojde k významnému snížení hladiny podzemní vody na okolních pozemcích. Množství vody navrhované k odběru nebude mít vliv na místní vodní a na vodu vázané ekosystémy. Pokud by bylo ze studny dlouhodobě odebíráno větší množství vody (více než 30 m³/den), došlo by k vytvoření poloměru deprese do vzdálenosti 40 m a mohlo by dojít k ovlivnění okolních jímacích objektů, pokud by se nacházely na totožné hydrogeologické struktuře (odborný odhad).

Agentura posoudila žádost dle předložené projektové dokumentace a vlastních podkladů následovně:

Město Nové Město na Moravě se nachází v JV části CHKO Žďárské vrchy, pozemek dotčený záměrem se nachází SZ od města. Pozemek je součástí III. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Žďárské vrchy, nenachází se na něm žádný z přírodních biotopů a není na něm dokladován výskyt zvláště chráněných živočichů ani rostlin. 300 m SV a 180 m JV od pozice studny se nachází vlhká tužebníková lada s výskytem přirozených společenstev rostlin, zvláště chráněné druhy zde nejsou dokladovány.

Agentura na základě předložené dokumentace, zonace, mapování biotopů, nálezové databáze a vlastní znalosti území dovozuje, že relativně vysoký odběr vody ze studny v navrhovaném množství nebude mít při dodržení projektu studny (zejména odstínění svrchní zvodně od spodní zvodně cementací) negativní vliv na uvedené biotopy a záměr není v rozporu ani s jinými zájmy ochrany přírody, souhlasí proto s vydáním povolení k nakládání s podzemními vodami. Závazné stanovisko ke stavbě studny podléhá správnímu řízení a bude vydáno dodatečně.

POUČENÍ:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního nebo vodoprávního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného úřadu.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Zdeněk Záliš, v. r.
VEDOUcí ODDĚLENÍ SCHKO