



HZSJX0096830



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská 4, Žďár nad Sázavou 591 01



Č. j.: HSI- 2868-7/ZR-2024

Počet stran: 4

Počet příloh: 0

Adresát:

GREMIS, s.r.o.

Jihlavská 230

594 01 Velké Meziříčí

Vyřizuje za PO: nrap. Marta Rybová

Tel.: 950 291 108

E-mail: marta.rybova1@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: kpt. Ing. Miloslav Černý

Tel.: 950 291 115

E-mail: miloslav.cerny1@hzscr.cz

Datum: 1. 10. 2024

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Fotbalová hřiště Vlachovická, Nové Město na Moravě

Místo stavby:

Nové Město na Moravě

k. ú.: Nové Město na Moravě, parc. č. 3041/2, 3055/9, 3055/10, 3055/11, 3055/12, 3055/13, 3076/5

Stavebník:

Město Nové Město na Moravě, IČO 00294900

Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená dokumentace:

dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením

vypracoval: Ing. Vítězslav Gregar, ČKAIT 1400262

datum: 07/2024

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) obdržel dne 30. 9. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS VYS k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.: 950291111

E-mail: vys.spisovna@hzscr.cz

Datová schránka: ntdaa7v

IČO: 70885184

Číslo účtu: 19-15032881/0710

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy/stavby: sportovní kabiny
- zastavěná plocha budovy:594 m², ▪ výška stavby: 0 m,
- počet nadzemních podlaží: 1, ▪ počet podzemních podlaží: 0,
- počet osob navržených v budově: 208, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: druhá třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**
 - název: Fotbalová hřiště Vlachovická
 - vypracoval: Ing. Vítězslav Gregar, ČKAIT 1400262
 - datum: 07/2024

Vzhledem k tomu, že se jedná o dvě stavby, je výkon státního požárního dozoru veden ke stavbě objektu SO 01.1 Kabiny 1, který je začleněn do kategorie II a to dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“).

Popis stavby: Jedná se o novostavbu sportovního (fotbalového) areálu na ul. Vlachovická. Stavbu tvoří SO 01.1 Kabiny 1, SO 01.2 Kabiny 2, SO 03 Tréninkové hřiště a SO 05 Opěrné stěny. Kabiny 1 tvoří jeden jednopodlažní celek, rozdělený na 4 požární úseky. Z každého požárního úseku vedou únikové cesty přímo na volné prostranství. V prostoru objektu bude

osazeno 8 kusů PHP. V požadované vzdálenosti není umístěn vyhovující zdroj požární vody. Je doložena Analýza zdolávání požáru.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny stavby před jejím dokončením přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

K objektu SO 01.2 Kabiny 2 tímto sdělujeme, že se jedná o stavbu kategorie I, dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb. U těchto staveb se dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně nevykonává státní požární dozor a závazné stanovisko se tedy v tomto případě nevyžaduje.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva předložené dokumentace.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dvě stavby, je výkon státního požárního dozoru veden ke stavbě objektu SO 01.1 Kabiny 1, který je začleněn do kategorie II a to dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska

požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“).

K objektu SO 01.2 Kabiny 2 tímto sdělujeme, že se jedná o stavbu kategorie I, dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb. U těchto staveb se dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně nevykonává státní požární dozor a závazné stanovisko se tedy v tomto případě nevyžaduje.

Závěr

HZS VYS na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel ÚO
úřední osoba