

Ing. Martin Šolc
Smrková 1639
592 31 Nové Město na Moravě

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘÍZUJE	MÍSTO/DATUM
15. 1. 2021	PM-2559/2021/5203/Cet	Ing. Lucie Cetkovská +420 541 637 373 cetkovska@pmo.cz	Brno 1. 2. 2021

Fotbalová hřiště Vlachovická – 1. etapa, Fotbalové hřiště horní

(k. ú. Nové Město na Moravě, ORP Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, ČHP 4-15-01-0760-0-00)

Charakteristika akce:

Dopisem ze dne 15. 1. 2021 jste nám předložili žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru pro stavební řízení, kterou zpracoval Ing. Martin Šolc v lednu 2021. K dané akci bylo vydáno vyjádření č. j. PM009532 /2014-203/Hoj dne 28. 3. 2014. Investorem stavby je město Nové Město na Moravě.

Předložená dokumentace řeší výstavbu horního fotbalového hřiště včetně příslušenství a zázemí. Jedná se o umístění hrací plochy s umělým povrchem o rozměrech 115 x 76 m, oplocení, opěrné zdi, napojení na inženýrské sítě, osvětlení, dočasného vybavení – 4 kontejnerů zázemí pro sportovce, závlahový systém vč. retenční nádrže.

Areál bude zásobován vodou napojením novou přípojkou na stávající vodovod SK Nové Město na Moravě, splaškové odpadní vody budou odváděny do jímky na vyvážení. Dešťová voda z drenáže bude svedena do sedimentační a čerpací jímky, dále bude čerpána do akumulační nádrže a využívána pro potřeby závlahového systému. Přepad z akumulační nádrže bude napojen do již povolené dešťové kanalizace zaústěné do vodního toku Cihelský potok (dešťová kanalizace je řešena samostatným projektem - vydané stanovisko PM031083/2012-203/Fa ze dne 25. 7. 2012).

Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 3055/9, 3055/10, 3055/11, 3055/12, 3055/13 v k. ú. Nové Město na Moravě, na západním okraji obce, cca 100 m od pravého břehu vodního toku Cihelský potok, který je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stavbou nedojde k dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p. Stavba nebude umístěna v záplavovém území.

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod "Bobruvka (Loučka) od pramene po tok Libochovka" DYJ_0390 a v území vodního útvaru podzemních vod "Krystalinikum v povodí Svatky - západní část" ID 65603.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za následujících podmínek:

1. Bude zajištěna řádná likvidace odpadních vod, vzniklých napojením objektů na veřejný vodovod a to v souladu s platnou legislativou, platným PRVK kraje Vysočina a koncepcí obce. Odpadní vody musí být odváženy na dostatečně množstevně a látkově kapacitní veřejnou ČOV.
2. Jímka na vyvážení bude umístěna tak, aby umožnila příjezd pro možnost vyvážení jejího obsahu, dále bude provedena vodotěsná, nepropustná, bezodtoková a bude pravidelně vyvážena oprávněnou firmou, doklady o jejím vyvážení budou uchovávány pro případ kontroly.
3. Dešťové vody musí být v maximální možné míře zadržovány a zasakovány na pozemku stavebníka ve smyslu §5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a do dešťové kanalizace zaústěn pouze přebytek těchto vod. Hodnota specifického odtoku z řešené plochy by měla být dodržena 3 l/(s.ha).

Souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy k předmětnému záměru při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí