

GREMIS, s. r. o.
Jihlavská 230
594 01 VELKÉ MEZIRŘÍČÍ

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/2511/2024-Še
Vyřizuje Šemrinc Jiří
Tel. +420 566 651 146
Žďár nad Sázavou 5. 8. 2024

Vyjádření z hlediska existence zařízení ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavebního a vodoprávního povolení na akci: „Vrtaná studna na p. č. 3055/12 v k. ú. Nové Město na Moravě“

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná společností ENVIREX, spol. s r. o., zakázkové číslo -- (datum 04/2024) a společností GREMIS, s. r. o., zakázkové číslo 605 (datum 05/2024) řeší vybudování vrtané studny na p. č. 3055/12 v k. ú. Nové Město na Moravě, tj. zdroje vody, který bude sloužit jako voda užitková pro zálivku fotbalového hřiště (dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby „Vrtaná studna na p. č. 3055/12 v k. ú. Nové Město na Moravě“

S realizací stavby v rozsahu dle předložené projektové dokumentace VAS

souhlasí.

Stavba nezasahuje do ochranného pásma zařízení ve správě VAS (vodovodní řad) vymezeného zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění.

VAS dále upozorňuje, že za případné:

- ☐ vytyčení stávajících vodovodních přípojek (napojené na stávající vodovod) pro stávající nemovitosti a pozemky před zahájením realizace stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak;
- ☐ škody na stávajících vodovodních přípojkách pro stávající nemovitosti a pozemky způsobené stavbou hradí investor.

3. Vyjádření pro stavební a vodoprávní úřad pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavebního a vodoprávního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby, stavebního a vodoprávního povolení na stavbu „Vrtaná studna na p. č. 3055/12 v k. ú. Nové Město na Moravě“ VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje na platnost vyhlášky č. 428, § (15), odst. (3) k zákonu č. 274/2001 Sb. v platném znění (k § 11 odst. 2 zákona) – v areálu fotbalového hřiště nesmí být potrubí rozvodu vody z vlastního zdroje vody propojeno s potrubím rozvodu pitné vody, které je přes vodovodní přípojku napojeno na vodovodní řad ve správě VAS. Nesmí být ohrožena jakost pitné vody ve vodovodním řadu ve správě VAS. Tuto podmínku rovněž VAS uvedla i ve svém vyjádření č. j. ZR/1002-1/2015-Še ze dne 13. 3. 2015 k projektové dokumentaci na akci „Rozšíření Vysočina Arény - Fotbalová hřiště Vlachovická – 1. etapa – horní fotbalové hřiště – vodovodní přípojka“.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Na vědomí

VAS, provoz VaK NMNM + podklady v SW EVP ID stavby 1406

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec