



**HZS Kraje Vysočina**  
**územní odbor Žďár nad Sázavou**  
**Jamská 2231, 591 01 Žďár nad Sázavou**

ADRESÁT:

**Město Nové Město na Moravě**  
**Vratislavovo náměstí 103**  
**592 31 Nové Město na Moravě**

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová  
TEL: 950291108  
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz  
25.5.2016

Č.j.:HSJI- 2817-2/ZR-2016

Počet listů: 1  
Přílohy:

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:** Optimalizace úspor energií v budově MŠ Pohledec - II. etapa  
**Místo stavby:** Pohledec  
**Stavebník - investor:** Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě  
**Předložený druh dokumentace:** Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení  
**PBŘ (dokumentaci) zpracoval:** Ing. Jaroslav Habán, ČKAIT - 1001454, PBŘ ze dne 12.5.2016

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou **projektovou dokumentaci stavby** předloženou dne 18.5.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko**


Jedná se o zateplení objektu MŠ v Pohledci kontaktním zateplovacím systémem ETICS polystyrénovými deskami tl. 120 mm. Dále budou vyměněna stávající okna za nová plastová stejných rozměrů. Nad vstupy do MŠ budou přístřešky z drátoskla.

Změna je posouzena jako změna stavby skupiny I. dle ČSN 73 0834. Pokud budou splněny požadavky kapitoly 4 této normy, nevyžaduje uvedená změna stavby další opatření. Povrchová vrstva zateplení bude vykazovat index šíření plamene  $is=0$ .

**Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci stavby je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



.....  
HZS Kraje Vysočina  
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou  
plk. Ing. Vladimír Sobotka