

**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou**

Zámek 6, Náměšť nad Oslavou 675 71, tel. +420956952111, st952@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

**Envigest, s.r.o.**

**Masarykova 305**

**Nové Město na Moravě**



VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ  
LCR952/031624/2023

SPISOVÁ ZNAČKA  
LCR0008045/2021

DATUM  
08.03.2023

VYŘIZUJE  
Muška Karel

TELEFON  
956 953 242

GSM

FAX

E-MAIL  
Karel.Muska@lesycr.cz

**Vyjádření správce toků k Vaši žádosti ze dne 17.2.2023 „Ulice Brněnská – chodníky, parkovací místa, oprava propustku“**

Účel: sloučené územní a stavební řízení  
Zdroj posouzení: PD zpracovaná 10/2022; zakázkové číslo 19P07  
Zpracovatel: Envigest, s.r.o., Nové Město na Moravě  
Investor: Město Nové Město na Moravě

Výše uvedeným záměrem jsou dotčeny zájmy Lesů České republiky, s. p., Správy toků – oblast povodí Dyje, pověřeným správou vodního toku Bezděčka, ČHP 4-15-01-0770, IDVT 10200682, ř. km 0,15 – 0,30. Dále je dotčen pozemek vodního toku p. č. 3940/14, k.ú. Nové Město na Moravě ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro LČR, s.p. Současně se záměr dotýká úpravy koryta toku v majetku LČR, s. p. V daném místě evidujeme opevnění koryta toku kamennou rovnáninou. K dané věci bylo vydáno předběžné vyjádření č.j. LČR952/001322/2019 ze dne 18.3.2019, které bylo zpracováno do PD.

Stručný popis čeho se žádost týká:

Novostavba komunikací pro pěší a parkoviště pro osobní automobily včetně příjezdové komunikace, novostavba veřejného osvětlení a sdělovacího kabelu, oprava stávajícího propustku.

**Správce vodního toku souhlasí s výše uvedeným záměrem.**

- při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními),

- vzhledem k možnosti využití manipulačního pásma vodního toku (u drobných vodních toků až 6 m) v souladu s § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, požadujeme umístění sítí a komunikací ve vzdálenosti min. 4 m od břehové hrany.
- do vodního toku nebudou zaústěny žádné výusti dešťových vod z přilehlé parkovací zpevněné plochy. Odvodnění dešťových vod bude provedeno vsakem.
- při provádění stavebních prací nebude dotčen vodní tok, na přilehlých pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách,
- v rámci opravy propustku zůstane zachována jeho průtočná kapacita,
- případné plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky) budou ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu,
- při provádění prací nesmí dojít k znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek,
- případné další stavební práce v blízkosti vodního toku s námi musí být předem projednány,
- upozorňujeme na povinnost dle § 52 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy vlastníci staveb, které nejsou vodními díly, jsou povinni ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit je proti škodám působeným vodou a odchodem ledu,
- případné kácení dřevin v rámci stavby bude projednáno samostatně se správcem vodního toku,
- Jelikož bude stavbou dotčeno koryto VT na pozemku p.č. 3940/14 v k.ú. Nové Město na Moravě, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro LČR, s.p., musí být nejpozději před vydáním sloučeného stavebního povolení uzavřena smlouva na vklad práva do katastru nemovitostí. Kontaktní osobou v této věci je paní Divácká Jana tel. 725 129 682, e-mail: [jana.divacka@lesycr.cz](mailto:jana.divacka@lesycr.cz)
- jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k odsouhlasení provedených prací před dokončením; k převzetí dokončených prací – kolaudaci.

**Výše uvedené vyjádření platí dva roky od jeho vydání.**

S pozdravem

**Ing. Pavel Hopjan**

vedoucí Správy toků-oblast povodí Dyje  
Lesy České republiky, s.p.

v.z. Ryček Antonín