

PŘÍPOJENÍ ELEKTRO
příp. ventilátory - 230V, max.proud 202.5A, max.příkon 20.385kW
příp. el. ohřev - 230V, max.příkon 1.8kW
celk. jističi 3x10A(char C), nap.kabel CYYK 5x2,5
Núže el. propojení vzt jednotky s ovl. prvky:
Zajistit propojení s čidem vlnitosti a 2x čidem kvality vzduchu !
Zajistit přívod ethernetového kabelu pro ovládání přes internet !
Viz. schéma el. zapojení.

Seznam svítidel (KABINY II)				
Index	Světelný tok	Číselná údržba	Instalovaný příkon	Počet
2	2861 lm	0.80	29.9 W	9
4	2298 lm	0.80	23.9 W	6
1	2790 lm	0.80	18 W	7
10	4650 lm	0.80	30 W	2
11	7719 lm	0.80	49.8 W	2
5	0 lm	0.80	0 W	3
12	1738 lm	0.80	17.7 W	2
9	6572 lm	0.80	42.4 W	1

TPS_LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP_KABINY II							
FJ	Kód		Název	Plocha [m²]	Náslapná vrstva podlahy	Povrchová úprava stěny	Povrchová úprava stropu
	Podlaží	Místnost					
2	1	01	ŠATNA HRÁČŮ 2	36,79	POLYUR. STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR / OMÍTKA VPC	-
2	1	02	WC	2,05	POLYUR. STĚRKA	EPOXI-CEMENT STĚRKA / OMÍTKA VPC	-
2	1	03	SPRCHY	14,68	POLYUR. STĚRKA	EPOXI-CEMENT STĚRKA	-
2	1	04	WC	2,05	POLYUR. STĚRKA	EPOXI-CEMENT STĚRKA / OMÍTKA VPC	-
2	1	05	ŠATNA HRÁČŮ 1	24,39	POLYUR. STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR / OMÍTKA VPC	-
2	1	06	SKLAD	21,47	POLYUR. STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR / OMÍTKA VPC	-
2	1	07	WC SPRÁVCE + ÚKLID	5,90	POLYUR. STĚRKA	EPOXI-CEMENT STĚRKA	-
2	1	08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	15,84	POLYUR. STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR / OMÍTKA VPC	-
2	1	09	DILNA	16,07	POLYUR. STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR / OMÍTKA VPC	-
2	1	10	GARÁŽ	27,27	POLYUR. STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR / OMÍTKA VPC	-
Celkový součet:				166,53			

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GREMIS s.r.o. Jihlavská 230 594 01 Velké Meziříčí PROJEKČNÍ JAROSLAV JAROSLAV Zapsaná firma		IČ: 15544451 DIČ: CZ15544451 tel.: + 420 566 523 751 e-mail: info@gremis.cz oblasti: stavební, inženýring				OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA		OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA ZODP. PROJEKTANTA ČÁSTI DOKUMENTACE			
HLAVNÍ ING. PROJEKTU:		Ing. Vítězslav Gregar		E-MAIL: v.gregar@gremis.cz		TELEFON: +420 774 625 052					
ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE: K-system s.r.o. U Kuchynky 1802, 674 01 Třebíč 674 01 Třebíč		IČ: 27786046 tel.: + 420 774 747 814 e-mail: petr.kolouch@k-system.cz									
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Petr Kolouch		E-MAIL: petr.kolouch@k-system.cz		TELEFON: +420 774 747 814					
PROJEKTANT:		Jiří Zelinka		E-MAIL: jiri.zelinka@k-system.cz		TELEFON: +420 735 967 609					
INVESTOR:											
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČ: 00294900											
OBEC:		NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		KRAJ:		VYSOČINA		KRAJ. ÚŘAD: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA, JIHLAVA			
KAT. ÚZEMÍ:		NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		OKRES:		ŽDÁR NAD SÁZAVOU		STAV. ÚŘAD: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			
NÁZEV AKCE:											
FOTBALOVÁ HRŠTIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ											
NÁZEV VÝKRESU:							STUPEŇ:		DATUM:	PARÉ:	
Půdorys 1.NP Silnoproud							ZSPD + DPS		KVĚTEN 2024		
ODDÍL:		D.1.4.d		SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE			MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:		
OBJEKT:		SO-01.2		KABINY 2			1:50		D.1.4.d.5		