



**Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou**

HZSJX005Z7P8

HZSJX005Z7P8
prvotní identifikátor

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESÁT:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2
Žďár nad Sázavou
591 01

VYŘIZUJE: nprap. Martin Střecha
TEL: 950291140 / FAX: 950291132
E-MAIL: martin.strecha@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 05.12.2018
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 5528-2/ZR-2018

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova

Místo stavby: p. č. 2216, 3536/16, 3536/48, 3536/1, 3542/8, 3542/7, 3536/49, 3536/26, 3536/24,
3536/28, 3542/1 k. ú. Nové Město na Moravě

Stavebník: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Předložená dokumentace: sloučené územní a stavební řízení, zpracovatel Ing. Josef Novotný,
číslo ČKAIT - 1003575, datum 11/2018.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 21. 11. 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Dokumentace řeší novostavbu vodovodu a kanalizace pro stávající průmyslovou zónu. Vodovodní řad A je navržen na potrubí DN 100 délky 336,8 m, řad B na DN 80 délky 173,1 m, řad C DN 80 délky 34,6 m a řad D na DN 80 délky 114,3 m. Vnější požární voda pro řešenou lokalitu bude zajištěna z nadzemního požárního hydrantu na potrubí DN 100 mm, který tvoří zaokruhování mezi přivaděčem DN 200 mm a rozvodným řadem DN 80 mm. Bude splňovat kapacitu pro požární odběr 9,5 l/s při tlaku 0,2 MPa. Požární hydrant bude řádně označen.

Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Souhrnná technická zpráva (zpracovatel Ing. Josef Novotný, číslo ČKAIT - 1003575, datum 11/2018).

IČO: 70885184

ID DS: nttaa7v

Internet: www.hasici-vysocina.cz

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení* splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku.

(Otisk razítka)



plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel územního odboru