

AQA-CLEAN  
Ing. Josef Novotný  
U Dvora 11  
586 00 JIHLAVA

Váš dopis č. j.  
Číslo jednací ZR/2406/2019-Mr  
Vyřizuje Mrkos Marek  
Tel. +420 566 651 104  
Žďár nad Sázavou 10. 6. 2019

**Stanovisko k projektové dokumentaci a k uvedení stavby do provozu, vyjádření k žádosti pro vydání společného povolení**

Dne 29. 5. 2019 požádal AQA-CLEAN, U Dvora 11, 586 01 Jihlava o stanovisko k projektové dokumentaci „Nové Město na Moravě - novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova“ a v zastoupení investora SVK Žďársko o vyjádření k žádosti o vydání společného povolení.

**1. Stanovisko k projektové dokumentaci (ID stavby 3742)**

**1.1. Základní údaje o předkládané projektové dokumentaci:**

Název stavby: Nové Město na Moravě - novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova  
Projektant: AQA-CLEAN, U Dvora 11, 586 01 Jihlava  
Druh dokumentace: Projekt pro stavební řízení - z. č. 2476 z 12/2018, paré č. 7  
Kanalizace  
Vodovod  
Investor: SVK Žďársko

**1.2. Popis projektu výše uvedené stavby dle technické zprávy projektanta – technické jednotky:**

**SO 301 VODOVOD**

Řad A – TLT C100 DN 100	333,7 m
Řad B - TLT C100 DN 100	139,0 m
Řad C - TLT C100 DN 80	34,6 m
Řad D - TLT C100 DN 80	114,3 m
Přepojení přípojek z PE 100 SDR 11 50/4,6 mm	11,9 m
Odvodnění šachty z PVC d 110 SN 8	48,1 m
10x Š80, 7x Š100, 6x H80 s předřazeným šoupětem, 1x NH 80, 2x odbočení s uzávěrem, 1x redukční a vzdušnicková šachta s odvodněním	

**SO 302 PRODLOUŽENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE**

Stoka z KT tř. 160 DN 300	61,1 m
Přepojení přípojek z KT DN 150	10,7 m
4 x Š DN 1000, 2 x odbočka	

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou  
Bankovní spojení: 1806751/0100  
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

## **SO 303 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**

Stoka z KT tř. 160 DN 250  
17 x Š DN 1000, 10 x odbočka

464,1 m

### **1.3. Stanovisko k technickému řešení projekt**

S navrženým řešením dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení VAS, divize Žďár n. S.

**souhlasí.**

### **2. Stanovisko k uvedení stavby do provozu**

Při písemném předání a převzetí dokončené stavby vodovodu a kanalizace provozovateli k uvedení stavby do provozu požaduje VAS, předat od investora tyto technické a provozní doklady:

1. Doklady uvedené v čl. 3.
2. Podklady pro zařazení do evidence majetku (rozdělení majetku podle klasifikace stavebních děl CZ CC včetně doplnění o ostatní náklady investora).
3. Protokol o vytyčitelnosti signalizačního vodiče (vodovod, výtlačná potrubí na kanalizacích).
4. Stavební deník - originál.
5. Vodoprávní, stavební doklady s nabytím právní moci.
6. Záznam z prohlídky prům. kamerou kanalizace i s protokoly v programu CITI.
7. Geodetické zaměření ostatních sítí v zájmovém území, tj. doklad o dodržení OP vodovodu a kanalizace podle zákona 274/2001 Sb. (§ 23) v platném znění.
8. Seznam očíslovaných odbočení k přípojkám, které byly provedeny v rámci stavby, i s uvedením č. popisného, popř. č. parcely nebo uliční vpustě.
9. Geometrický plán pro zřízení věcného břemene - 6 paré.
10. Doklady od vodoměrů.
11. Smlouvy na vstupy na pozemky.

### **3. Vyjádření pro vodoprávní úřad k vydání společného povolení**

S vydáním společného povolení na stavbu „Nové Město na Moravě - novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova“ VAS, divize Žďár n. S.

**souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek.**

**VAS, divizi Žďár n. S. budou předány před podáním žádosti o kolaudační souhlas tyto doklady:**

1. Zápis o předání a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z předání stavby).
2. Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení - část stavební.
3. Doklady o zdr. nez. výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle Vyhl. 409/2005 Sb.
4. Doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí.
5. Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou.
6. Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
7. Doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. („Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů“).
8. Protokoly o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí.
9. Protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet.
10. Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě - část stavební.
11. Krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.
12. Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation (formát dgn) podle směrnice VAS č. 7/99.
13. Záznam o provedené kontrole funkčnosti požárního hydrantu.

**Upozorňujeme: přepojované vodovodní a kanalizační přípojky nebudou do majetku SVK Žďársko přebírány.**

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno a) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

**Platnost tohoto stanoviska a vyjádření je jeden rok.**

 **VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou  
-7-

Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

**Na vědomí**

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě  
VAS, TÚ, Ing. Kalábová, p. Klímová