

Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení, počet výplní ...

Název veřejné zakázky:

„Výměna oken a dveří v č.p. 103 v Novém Městě na Moravě“

Základní požadavky na všechny výplně:

- dřevěná okna a dveře (eurookna) – masivní kvalitní dub z nenapojovaných hranolů o stavební hloubce min. 78 mm, okapnice hliníkové s povrchovou úpravou v barvě blízké barevnosti oken, která bude vyvzorkována před samotným zadáním do výroby
- zasklení izolačním trojsklem s distančním rámečkem v barvě blízké barevnosti oken
- součinitel prostupu tepla celého okna maximálně $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- dvoustupňové těsnění otvorových výplní (oddělená dešťová a vzduchová zábrana)
- barva hnědá dle stávajících výplní – bude vyvzorkována před samotným zadáním do výroby,
- dělení okenních tabulí z vnitřní i venkovní strany dle stávajícího stavu pomocí nalepovacích dřevěných profilů z dubu o šířce cca 30 mm,
- klika otevírání oken v bronzové barvě,
- montáž výplní pomocí kotev – **není přípustná montáž přes rám (na turbošrouby),**
- instalace bude realizována dle platných norem (vnitřní a vnější uzávěr připojovací spáry, použití APU lišty, apod.),
- stávající vnější parapet z mědi bude zachován a napojen na nové okno – v případě nutnosti doplnění napojení na nové okno bude použit opět měděný plech,
- včetně demontáže, likvidace starých výplní, zednického zapravení a výmalby dotčených ploch v bílé barvě
- nové výplně v 1. NP budou nachystány na osazení elektronického zabezpečovacího systému, a to dle stávajícího umístění v původních výplních



Obr. 1 – severozápadní strana objektu (výměna v 1. a 2. NP)

Podrobná specifikace výplní na severozápadní straně objektu:

1.NP - 1 x sestava oken

- otvor š: 2940 mm x v: 1970 mm
- sestava je dělená na 3x dvoukřídlé okno, pravá křídla otevíravě-sklopná a levá křídla otevíravá bez středového sloupku, nad každým dvoukřídlým oknem je jednokřídlé okno sklopné
- vnitřní parapet z keramického obkladu bude vybourán a nově bude osazen LDTD parapet v barvě oken – bude vyzorkováno před samotným zadáním do výroby
- každé okno bude osazeno novými horizontálními žaluziemi ve stříbrné barvě
- viz Obr.2



Obr. 2

1.NP - 1 x sestava oken a vchodových dveří

- otvor dveří š: 1090 mm x v: 2860 mm a otvor oken š: 2100 mm x v: 1970 mm
- sestava je dělená na 2x dvoukřídlé okno a 1x vchodové dveře
 - okna: pravá křídla otevíravě-sklopná a levá křídla otevíravá bez středového sloupku, nad každým dvoukřídlým oknem je jednokřídlé okno sklopné
 - vchodové dveře levé s vhodným samozavíračem (s ohledem na hmotnost dveří) – dveře budou dodány s elektronickým BEFA zámekem s potřebnými prostupy a kováním klika-klika, nad dveřmi je jednokřídlé okno sklopné
- vnitřní kamenný parapet bude demontován a po instalaci nových oken usazen zpět pomocí stavebního lepidla, včetně potřebného spárování
- viz Obr. 3



Obr. 3

2.NP - 1 x sestava oken

- otvor š: 3220 mm x v: 1970 mm
- sestava je dělená na 3x dvoukřídlé okno, pravá křídla otevíravě-sklopná a levá křídla otevíravá bez středového sloupku, nad každým dvoukřídlým oknem je jednokřídlé okno sklopné
- vnitřní kamenný parapet bude demontován a po instalaci nových oken usazen zpět pomocí stavebního lepidla, včetně potřebného spárování
- viz Obr. 4



Obr. 4

1.NP a 2.NP - 13 x okno

- otvor š: 1130 mm x v: 1970 mm
- pravé křídlo otevíravě-sklopné a levé křídlo otevíravé bez středového sloupku, nad dvoukřídlym oknem je jednokřídle okno sklopné
- vnitřní parapet z keramického obkladu bude vybourán a nově bude osazen LDTD parapet v barvě oken – bude vyvzorkováno před samotným zadáním do výroby
- každé okno bude osazeno novými horizontálními žaluziemi ve stříbrné barvě
- viz Obr. 5



Obr. 5