

Žádost ze dne: 28.11.2025
Číslo jednací: VASZR-16227/2025-Fil
Vyřizuje: Josef Filipi
Tel.: 566 651 115
Email: josef.filipi@vodarenska.cz
Datum: 01.12.2025

VAS a.s., divize ZR
Studentská 1133
59201 Žďár nad Sázavou

Stanovisko k projektové dokumentaci a k uvedení stavby do provozu, vyjádření k žádosti pro vydání povolení stavby

1. Stanovisko k projektové dokumentaci

1.1. Základní údaje o předkládané projektové dokumentaci:

Název stavby: Přeložka dešťové kanalizace Maršovice výust V7
Projektant: VAS a.s., divize ZR, Studentská 1133, 59201 Žďár nad Sázavou
Druh dokumentace: Projekt pro povolení stavby - z. č. z 09/2025, el. paré
Investor: Městský úřad Nové Město na Moravě

1.2. Popis projektu výše uvedené stavby dle technické zprávy projektanta – technické jednotky:

SO 02 vodovod

- | | |
|--|---------|
| - PE100 RC dle PAS 1075 SDR11 d.110/10 | 6,0 m. |
| - Podzemní hydrant dvojčinný DN80 s předřazeným šoupětem | 1,0 ks. |
| - TLT sekční šoupě DN100 | 1,0 ks. |

1.3. Stanovisko k technickému řešení projekt

S navrženým řešením dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání povolení stavby VAS, divize Žďár n. S.

souhlasí.

2. Stanovisko k uvedení stavby do provozu

Před písemným předáním a převzetím dokončené stavby vodovodu a kanalizace provozovateli k uvedení stavby do provozu požaduje VAS, předat od investora tyto technické a provozní doklady:

1. Doklady uvedené v čl. 3.
2. Podklady pro zařazení do evidence majetku (rozdělení majetku podle klasifikace stavebních děl CZ CC včetně doplnění o ostatní náklady investora).
3. Protokol o vytyčitelnosti signalizačního vodiče (vodovod, výtlačná potrubí na kanalizacích).
4. Stavební deník - originál.
5. Vodoprávní, stavební doklady s nabytím právní moci.
6. Seznam očíslovaných odbočení k přípojkám, které byly provedeny v rámci stavby, i s uvedením č. popisného, popř. č. parcely nebo uliční vpustě.
7. Geometrický plán pro zřízení věcného břemene - 6 paré.

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání povolení stavby

S vydáním povolení stavby „Přeložka dešťové kanalizace Maršovice výust V7“ VAS, divize Žďár n. S.

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:**VAS, divizi Žďár n. S. budou předány před podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí tyto doklady:**

1. Krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č.5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. - rekonstrukce
2. Zápis o předání a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z předání stavby).
3. Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení - část stavební.
4. Doklady o zdr. nez. výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle Vyhl. 409/2005 Sb.
5. Doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí.
6. Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou.
7. Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
8. Doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb. („Zákon o odpadech“).
9. Protokoly o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí.
10. Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě - část stavební.
11. Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation (formát dgn) podle směrnice VAS č. VASGR/SME/15/2.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno a) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost tohoto stanoviska a vyjádření je jeden rok.

Na vědomí:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

VAS, vedoucí OI, Ing. Janovská, vedoucí TÚ, mistr VaK Nové Město na Moravě