

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci veřejné zakázky

Pobytová mola u rybníka Koupaliště

8.1.2026

Zadavatel na základě dotazu zveřejňuje dodatečné informace:

Dotaz – nerezové trubky mikropilot a konstrukce mol

Výztuž mikropilot je navržena z trub 89/10 mm z nerez oceli, svislá část nadzákladové nosné konstrukce mol pak je navržena z trub 114,3/10 mm rovněž z nerez oceli. Během poptávkového řízení u širokého množství dodavatelů nerez materiálů bylo zjištěno, že požadované rozměry trub z nerez oceli nejsou na trhu vůbec k dispozici, jelikož se zřejmě v Evropě v dané dimenzi nevyrábějí. Pokud však přesto projektant stavby zná dodavatele, který daný typ nerez trub dokáže dodat, prosíme o jeho uvedení. Obě požadované dimenze trub jsou na trhu k dispozici, ale pouze ve variantě běžné „černé“ oceli (nejčastěji třídy S355). Nabízí se zde varianta vyrobit vše z tohoto dostupného materiálu a nechat tyto vyrobené prvky žárově pozinkovat. Žádáme tedy zadavatele o informaci, jak mají uchazeči dané ocelové prvky konstrukce mol a mikropilot ocenit.

Odpověď:

Rozměry nerezových trub u mikropilot a nosné konstrukce mol, uvedené v projektové dokumentaci, byly navrženy statikem Ing. Dušanem Pařilem. Pokud jsou dané rozměry nerezových trub aktuálně na trhu nedostupné, souhlasíme s použitím běžné „černé“ oceli a tyto prvky následně ochránit žárovým pozinkováním.

Mgr. Daniela Krejčí
admin.