



ODKOUŘENÍ BUDE OPATŘENO REVIZNÍM KUSEM A DOTAH BUDE PROVEDEN DO STÁVAJÍCÍHO KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU V 1NP NAD STŘECHU V DIMENZI DN100. DIMENZE BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉ TRASY VEDENÍ A SKUTEČNÉ INSTALOVANÉHO VÝROBCE A TYPU KOTLE

ODVOD KONDENZÁTU BUDE ZAJIŠTĚN POMOCÍ ČERPADLA KONDENZÁTU DO KANALIZACE V 1NP

NAPOJENÍ VĚTVE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL 50, OBJEM TOPNÉ VODY V KOTLI MIN.33 l Q=9,2-46,2 kW(80/60°C)
- TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA REFLEX V=80 l P=6 bar
- TOPNÉ VĚTVE
- NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ NEUTRAKON, VČ. NÁPLNĚ A ČERPADLO KONDENZÁTU

LEGENDA POTRUBÍ :

- NOVÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY-PŘÍVOD
- NOVÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY-VRATNÁ
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY-PŘÍVOD
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY-VRATNÁ
- EXPAZNÍ POTRUBÍ
- ODVOD KONDENZÁTU
- PŘEPADOVÉ POTRUBÍ
- ČÍSLO STOUPAČKY

POZN.: -POTRUBÍ UCHYCENO NA TYPOVÝCH ZÁVĚSECH DLE MIN DÉLEK UCHYCENÍ V TZ

-POTRUBÍ ROZVODU TOPNÉ VODY BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ

-POTRUBÍ SPÁDOVAT DLE SITUACE NA MONTÁŽI. JEDNÁ SE O SPÁD 3‰ NEBO VĚTŠÍ. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZMĚNY, VYNUCENÉ SITUACÍ NA MONTÁŽI, JE NUTNO ZAMEZIT VZNIKU NEODVZDUŠŇENÝCH MÍST INSTALACÍ ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU NA VÝKRESE VYZNAČENY.

-KOTELNA JE OPATŘENA PŘÍVODEM SPALOVACÍHO VZDUCHU I VĚTRÁNÍM MÍSTNOSTI A JE DOSTAČUJÍCÍ

-PŘED DOPLOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OVĚŘIT POLOHU PŘÍVODNÍHO A VRATNÉHO POTRUBÍ

-PŘEPAD OD POJISTNÝCH VENTILŮ A ODVOD KONDENZÁTU BUDE SVEZEN DO ČERPADLA KONDENZÁTU Z KTERÉHO BUDE NÁPOJENO NA KANALIZACI V 1NP

ZODP. PROJEKTANT	JNG.LEOŠ POHANKA	LEOŠ POHANKA projektové a inženýrské služby	
VYPRACOVAL	Jiří BRODSKÝ	Dolní 35, Nové Veselí, 592 14 tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045 IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664 projekce@pohanka.net, www.pohanka.net	
KRAJ	Kraj Vysočina	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě
MÍSTO STAVBY	Vratislavovo náměstí 114, 592 31 Nové Město na Moravě		
INVESTOR	Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě 592 31		

AKCE

HORÁCKÉ MUZEUM V NMM
ÚPRAVY ŽÁZEMÍ
VYTÁPĚNÍ

FORMÁT 2x4

DATUM 12/2025

STUPĚŇ DPS

ČÍSLO ZAKÁZKY 64/25

ZMĚNA

Č. VÝKRESU

2

PŮDORYS 1.PP-MÍSTNOST OPZ

D

1:25

Č. PARÉ