

27. 07. 2017

SANTIS, a. s.  
Brněnská 126/38  
591 39 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis č. j.  
Číslo jednací ZR/2982/2017-Še  
Vyřizuje Šemrínec Jiří  
Tel. +420566 651 146  
Žďár nad Sázavou 25. 7. 2017

**Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „Adaptace objektu č. p. v Novém Městě na Moravě pro potřeby ZUŠ“, p. č. 509/1, 509/2, 510/1, 509/7, 509/5 a 153/1, k. ú. Nové Město na Moravě**

**Investor:** Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. arch. Martinem Zezulou, zakázkové číslo 2016/15/DSP řeší tyto stavební a inženýrské objekty, provozní soubory:

Stavební objekty:

- SO-01 budova školy

Inženýrské objekty:

- IO-01 příprava území
- IO-08 el. energie NN
- IO-08.1. přeložka vedení el. energie NN (dodávka distributora)
- IO-09 sdělovací vedení
- IO.09.1 přípojka datové sítě

Provozní soubory:

- PS-NT01 výtah
- PS-NT02 vybavení ZUŠ

na p. č. 509/1, 509/2, 510/1, 509/7, 509/5 a 153/1 v k. ú. Nové Město na Moravě (dále jen stavba).

**1. Vyjádření k technickému řešení projektu**

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

**souhlasí.**

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou  
Bankovní spojení: 1806751/0100  
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

## 2. Vyjádření k realizaci stavby a uvedení stavby do provozu

### 2.1. Realizace stavby „Adaptace objektu č. p. v Novém Městě na Moravě pro potřeby ZUŠ“

2.1.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení stávající vodovodní a kanalizační přípojky pro nemovitost Tyršova č. p. 16.

Za vytyčení stávající vodovodní a kanalizační přípojky pro nemovitost Tyršova č. p. 16, popřípadě za vytyčení ostatních vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

2.1.2. V souběhu požadujeme dodržet minimální vzdálenost stavby (*navržených inženýrských objektů*) od:

- ☐ stávající vodovodní přípojky pro nemovitost Tyršova č. p. 16 v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- ☐ stávající kanalizační přípojky pro nemovitost Tyršova č. p. 16 v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m.

2.1.3. Při křížení inženýrských sítí požadujeme dodržet:

- ☐ úhel křížení stavby (*navržených inženýrských objektů*) se stávající vodovodní a kanalizační přípojkou pro nemovitost Tyršova č. p. 16 v rozmezí - 90 - 60°
- ☐ minimální svislou vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005
- ☐ zemní kabelové rozvody uložit do chráničky.

2.1.4. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ stávající vodovodní a kanalizační přípojka pro nemovitost Tyršova č. p. 16 – mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu (telefon: 566 618 768, 602 142 624).

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.**

2.1.5. Případné škody na stávající vodovodní a kanalizační přípojce pro nemovitost Tyršova č. p. 16 způsobené stavbou „Adaptace objektu č. p. v Novém Městě na Moravě pro potřeby ZUŠ“ hradí investor.

### 2.2. Seznam dokladů nutných k uvedení stavby „Adaptace objektu č. p. v Novém Městě na Moravě pro potřeby ZUŠ“ do užívání:

2.2.1. Předložení dokladu uvedeného v bodě 2.1.4.

2.2.2. Předložení geodetického zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn).

Doklady uvedené v bodě č. 2.2.1. a 2.2.2. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: [semrinec@vaszr.cz](mailto:semrinec@vaszr.cz)
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

### 3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a o provedení stavby) na stavbu „Adaptace objektu č. p. v Novém Městě na Moravě pro potřeby ZUŠ“ VAS

#### souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných k uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

#### Příloha

Příloha k bodu vyjádření VAS č. 2.1.4

#### Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě + situace v SW EVK  
VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec

**Zápis o dodržení ochranného pásma vodovodu a kanalizace ve správě VAS dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění**

Název stavby .....  
Investor stavebních prací .....  
Obec .....  
Ulice .....  
Č. p. ....  
P. č. ....  
Stavební práce realizoval .....

**1. Provedení podle schváleného projektu:**

☐ ANO

☐ NE

Změny: -

-

-

**2. Zjištěné závady:**

-
-
-
-
-
-
-

**3. Termín odstranění závad:**

Datum	
-------	--

.....  
Za investora – jméno, podpis

.....  
Za VAS – jméno, podpis

**4. Odstranění závad dle bodu 2:**

Datum	
-------	--

.....  
Za VAS – jméno, podpis