



LEGENDA

- ZAŘÍZENÍ**
- E** TLAKOVÁ MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA, OBJEM 200 LITRŮ, 6bar
 - HVDT** HYDRAULICKÁ VÝHYBKA 12,0m³/h Δt=15K
 - K1** PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL, VÝKON 12,9-46,4kW (PŘI 50/30°C), SOUČÁSTÍ KOTLE JE POJISTNÝ VENTIL A OBĚHOVÉ ČERPADLO
 - NE** NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE O VÝKONU 50-500kW VČETNĚ NEUTRALIZAČNÍHO GRANULÁTU, PŘEPAD BUDE ZAÚSTĚN DO KANALIZACE
 - OV** NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY, OBJEM 300 LITRŮ
 - R+S** SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ MODUL 120 PRO 5 TOPNÝCH OKRUHŮ VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A 2ks PODPĚR, VIZ. DETAIL ROZDĚLOVAČE
 - R-UT** ROZVADĚČ ELEKTRO PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
 - REG** ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MĚŘENÍ A REGULACE

POTRUBÍ
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - OCELOVÉ TRUBKY SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM
NOVÉ POTRUBÍ - OCELOVÉ TRUBKY ZÁVITOVÉ A BEZEŠVÉ SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM

POZNÁMKY

- Křížení potrubí jednotlivých profesí TZB nutno koordinovat na stavbě.
- Pokud není u regulační armatury uvedeno nastavení, bude armatura ponechána zcela otevřená.
- Armatury do DN50 včetně závitové, armatury větších DN přírubové.
- Tloušťka tepelné izolace dle vyhlášky č. 193/2007 Sb.
- Koaxiální odkouření jednotlivých kotlů bude nad střechu vyvedeno stávajícími prostupy střechou.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - BpV
±0,000 = 591,90 = STÁVAJÍCÍ 1.NP

<div><div>Ateliers</div><div>SANTIS</div><div>ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO</div></div> <div>BIMbuilding information modeling</div>			
GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz		
VEDOUČÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing.Janette Švandová	tel.: 606 722 471	e-mail: svandova@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Ladislav Boušek	tel.: 603 147 985	e-mail: bousek174@gmail.com
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@ateliersantis.cz

<div><div><div>NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ</div><div>STATISTICKÝ ÚŘAD</div></div></div>			
INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA			
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY	ADAPTACE OBJEKTU Č. P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ		
	změna dokončené stavby		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BUDOVA ŠKOLY		
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ, MaR		

NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS KOTELNY		měřítko:	1 : 25	č. výkresu:	05
číslo zakázky:	členění dokumentce:	datum tisku:	stupeň PD:			
2016/15/DPS	D.1	08/2017	DPS			