ROZVADĚČ:

SVĚTELNÝCH – ZAPUŠTĚNÝ
VELIKOST : 800x600x150mm
PŘÍVOD A VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20

NORMY:

SOUSTAVA NAVŠTĚ
230/400V AC 50Hz 3N~C-S
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEJVYŠŠ. DOST.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
SLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

SPR. PROJEKTANT	SANTIS s.r.o., Brn-Invalid. 1282/8, 60121 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 627 271, e-mail: santis@santis.cz		
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zikmund	tel.: 724 027 019	e-mail: zikm@seznam.cz
ZA, HIZ PROJEKTU	Ing. Jarmila Šandová	tel.: 566 627 271	e-mail: santis@santis.cz
VYPRACOVAL	Jiří Procházka	tel.: 721 894 779	e-mail: elektrosanis@email.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tůma		e-mail: tuma@santis.cz

INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 120, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Truxa, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Michal Hanza	tel.: 604 730 513	e-mail: mesto.nmnm@seznam.cz
STAV	Dokončení	OBEC	Nové Město na Moravě
OKLADNÍ ČÍSLO	2014/2/KM (Dle)	KÚ	Nové Město na Moravě

HLAVNÍ STAVBY

ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NNMM PRO POTŘEBY ZUŠ

stavba občanského vybavení

STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	E.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

HLAVNÍ VÝKRESY				měřítko	Počet listů
					10
číslo zakázky	číslo stavebního	datum listu		stupeň PD	
2016/15/DPS	D.1	09/2017		DPS